



Uwaga!
Kable i przewody elektryczne wewnątrz budynku powinny spełniać wymagania minimalne klas wg PN-EN-13501-6 w zależności od rodzaju budynku oraz w zależności od miejsca montażu kabli i przewodów w drogach ewakuacji i poza drogami ewakuacji. Zastosowane kable i przewody powinny spełniać wymagania normy PN-EN 50575:2015-03.

Samoczynne
wyłączenie zasilania

Układ sieci TN-S 400/230V

ROZDZIELNICA T3:
BILANS MOCY:
 $P_i = 10,3\text{kW}$
 $k_j = 0,4$
 $P_s = 4,1\text{kW}$
 $\cos\varphi = 0,93$
 $I_B = 5,3\text{A}$

Obudowa włączkowa
IP40, 4x18 mod.
Wym.: 800x493x118mm
(wys. x szer. x gł.)
drzwi pełne z zamkiem

ARCH-EKO PROJEKT JOLANTA KOTOWSKA ul. Świętego Rocha 12 lok. 8 www.arch-eko.pl		
TYTUŁ OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY PRZEDSZKOLA NR 3 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W HAJNÓWCE wraz z zagospodarowaniem terenu	
ADRES	ul. Rzeczna 3, 17-200 Hajnówka działki nr ewid. 3039/20, 3039/105, 3040/3	RYSUNEK NR E6
INWESTOR	Gmina Miejska Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka	
TYTUŁ RYS.	SCHEMAT ZASILANIA - ROZDZIELNICA T3	SKALA -
PROJEKTANCI		DATA I PODPIS
AUTOR:	mgr inż. Wojciech Grudziński BL/138/92	14.06.2018r.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Stypułkowski	14.06.2018r.