LEGENDA:

CA/x - centrala/podcentrala alarmowa
- czujka ruchu PIR+MW
- sygnalizator akustyczny wewnętrzny
- sygnalizator akustyczno-optyczny zewn.
- manipulator LCD w obudowie z zamkiem

CA-parter

Obudowa
OPU-3P

CENTRALA ALARMOWA
z modułem komunikacyjnym TCP/IP

Zasilacz
APS-1012

Akumulator
12V/17Ah

Akumulator
2x12V/17Ah

Transf.
20V
230V

Moduł
MP-1

U/UTP 4x2x0,5mm kat.6 linia telefoniczna
(linię telefoniczną doprowadzić z GPD)

YTDY 6x0,5
YDY 3x1,5
LiYCY 8x1,0

Zasilanie
z rozdzielni
elektrycznej

SYG/4 SYG/3 SYG/2 SYG/1

CA/1 CA/2 CA/3 CA/4 CA/5 CA/6 CA/7 CA/8 CA/9 CA/10

MA/1 MA/2

PCA1-parter

Obudowa
OPU-3P

Zasilacz 3
APS-412

Akumulator
2x12V/17Ah

EKSPANDER
EKSPANDER
EKSPANDER

do PCA/2
i PCA/3
LiYCY 8x1

CA/11 CA/12 CA/13 CA/14 CA/15 CA/16 CA/17 CA/18 CA/19 CA/20 CA/21 CA/22 CA/23 CA/24 CA/25 CA/26 CA/27 CA/28

ARCH-EKO PROJEKT JOLANTA KOTOWSKA ul. Świętego Rocha 12 lok. 8 www.arch-eko.pl	
TYTUŁ OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY PRZEDSZKOLA NR 3 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W HAJNÓWCE wraz z zagospodarowaniem terenu
ADRES	ul. Rzeczna 3 , 17-200 Hajnówka działki nr ewid. 3039/20, 3039/105, 3040/3 RYSUNEK NR T4
INWESTOR	Gmina Miejska Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka
TYTUŁ RYS.	**SCHEMAT IDEOWY INSTALACJA SSWIN** SKALA ----
PROJEKTANCI	DATA I PODPIS
AUTOR:	mgr inż. Wojciech Grudziński BŁ/138/92 14.06.2018r.