Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski uzgadnia pozytywnie proj. rozbudowę ulicy M. Reja w Hajnówce wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną względem kablowych linii ziemnych nN i SN na następujących warunkach:

1) Zachować wymogi BHP podczas prowadzenia robót budowlanych, a w razie braku takiej możliwości linię wyłączyć spod napięcia na czas wykonywania robót. Warunki i możliwość wyłączenia uzgodnić w tut. Rejonie na 2 tygodnie przed planowanym terminem wykonania prac.
2) Roboty ziemne w odległości mniejszej niż 1,5m od linii kablowych prowadzić ręcznie.
3) Linie kablowe krzyżowane trasą projektowanych urządzeń bądź przebiegające po trasie zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 0,5m w rzucie poziomym rzeczonych projektowanych urządzeń zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi z polietylenu w razie stwierdzenia ich braku lub przedłużyć istniejące zgodnie z normą N SEP-E-004.
4) Dopuszcza się możliwość dokonania nieznacznych korekt tras kablowych linii ziemnych nN i SN (np. w sąsiedztwie projektowanych latarni oświetlenia ulicznego) pod warunkiem wykonania i dostarczenia do Rejonu inwentaryzacji powykonawczej dokonanych korekt.
5) Zachować głębokość ułożenia kablowych linii ziemnych względem docelowego poziomu nawierzchni (w razie konieczności zagłębić) zgodnie z normą N SEP-E-004.
6) Prace związane z podnoszeniem linii kablowych ziemnych winni wykonywać pracownicy posiadający upoważnienie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, po uprzednim wyłączeniu ich spod napięcia. Warunki i termin wyłączenia oraz ewentualnego przydzielenia nadzoru uzgodnić w tut. Rejonie na 2 tygodnie przed planowanym terminem wykonania robót.
7) Termin rozpoczęcia robót w zbliżeniu do linii kablowej zgłosić w tutejszym Rejonie z tygodniowym wyprzedzeniem.
8) Konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia naszych urządzeń poniesie Inwestor inwestycji podstawowej.

Bielsk Podlaski, dn. 28.07.2017r.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopada 11
tel. 85 676 63 00, fax 85 676 63 09

Projekt uzgodniono z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Hajnówce
dn. 04.08.2017r.

LEGENDA

PROJEKTOWANE:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
- nawierzchnia parkingów z bet. kostki brukowej koloru szarego
- nawierzchnia zjazdów publicznych z bet. kostki brukowej koloru czerwonego
- nawierzchnia chodników dla pieszych z bet. kostki brukowej koloru szarego
- nawierzchnia ścieżki rowerowej z bet. kostki brukowej koloru grafitowego
- nawierzchnia zatok autobusowych z bet. kostki brukowej koloru szarego
- pasy zieleni
- krawężnik betonowy 15x30cm
- krawężnik betonowy 15x30cm obniżony
- obrzeże betonowe
- studzienka ściekowa z wpustem i przykanalikiem
- kanalizacja deszczowa
- sieć wodociągowa
- kablowa linia oświetleniowa
- studnia kablowa
- kanalizacja teletechniczna
- słup telekomunikacyjny
- napowietrzna linia telekomunikacyjna
- bariery U-12a typ olsztyński
- projektowana linia rozgraniczająca ulicy (zakres terenu do pozyskania przez Inwestora)
- zakres terenu objetego wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę (obszar oddziaływania obiektu)
- 1635 - działki na których zlokalizowana jest inwestycja
- 506/14 - działki podlegające podziałowi

ISTNIEJĄCE:

- słupy napowietrznej linii oświetleniowej do likwidacji
- kanalizacja deszczowa do likwidacji
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja telefoniczna
- kable energetyczne
- wodociąg
- drzewa do wycięcia
- drzewa do pozostawienia

Drogowskaz s.c.
M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Stadium: P.B.	Nazwa rysunku: Projekt zagospodarowania terenu	Rysunek nr: 2
Skala: 1:500	Obiekt: Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnówce od km 0+008 do km 0+445 w zakresie budowy: nawierzchni jezdni, obustronnych chodników dla pieszych, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zatok autobusowych, ścieżki rowerowej, zjazdów publicznych wraz z rozbiórką i budową: sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, kablowej linii oświetlenia ulicznego, budową kanalizacji teletechnicznej, przebudową: napowietrznej linii telekomunikacyjnej i sieci wodociągowej oraz przełożeniem doziemnych kabli elektroenergetycznych nN i sN.	Data: 01.08.2017

BRANŻA DROGOWA			
Projektant:		Sprawdzający:	
Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:	Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:
mgr inż. Adam Sosnowski Bł 45/02		mgr inż. Łukasz Radziszewski PDL/0030/POOD/11	
BRANŻA SANITARNA			
mgr inż. Tomasz Łukowski PDL/0141/POOS/13		mgr inż. Wojciech Gołaszewski PDL/0140/POOS/10	
BRANŻA ELEKTRYCZNA			
mgr inż. Paweł Iwanicki PDL/0086/PWOE/13		inż. Wacław Mojkowski PDL/0028/POOE/03	
BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA			
inż. Tomasz Tymiński PDL/0136/PWOT/16		inż. Tomasz Waśko PDL/0137/PWOT/16	