
**Informacja dotycząca bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia**

Obiekt: *Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnówce od km 0+008 do km 0+445 w zakresie: budowy nawierzchni jezdni, obustronnych chodników dla pieszych, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zatok autobusowych, ścieżki rowerowej, zjazdów publicznych wraz z rozbiórką i budową: sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, kablowej linii oświetlenia ulicznego, budową kanalizacji teletechnicznej, przebudową: napowietrznej linii telekomunikacyjnej i sieci wodociągowej oraz przełożeniem doziemnych kabli elektroenergetycznych nN i sN.*

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

Inwestor: Burmistrz Miasta Hajnówka
ul. A. Zina 1
17-200 Hajnówka

Autor opracowania: inż. Tomasz Tymiński
PDL/0136/PWOT/16

1. Zakres robót.

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami kablowymi, budowa telekomunikacyjnej linii napowietrznej oraz budowa słupów telekomunikacyjnych żelbetowych.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone prace doziemne z uwzględnieniem rur osłonowych w miejscach kolizji oraz posadowione zostaną studnie kablowe i słupy telekomunikacyjne. Wykopy wykonane będą metodą odkrywkową. Po ułożeniu odcinków doziemnych nastąpi montaż zakończeń kablowych.

2. Istniejące obiekty budowlane.

W obrębie planowanych robót występują następujące obiekty:

- doziemne kable telefoniczne;
- doziemna i napowietrzna linia energetyczna;
- wodociąg;
- kanalizacja sanitarna;

3. Elementy stwarzające zagrożenie.

Skrzyżowania z następującymi obiektami:

- doziemne kable telefoniczne;
- doziemna i napowietrzna linia energetyczna;
- wodociąg;
- kanalizacja sanitarna;

4. Zagrożenia występujące podczas wykonywania prac.

Podczas wykonywania robót w pobliżu elementów wymienionych powyżej mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- zagrożenie uszkodzenia czynnych linii telekomunikacyjnych;
- zagrożenie podtopieniem przy uszkodzeniu wodociągu, kanalizacji sanitarnej;
- zagrożenia „drogowe” przy pracach w pobliżu dróg publicznych.

5. Szkolenie pracowników.

Pracownicy muszą zostać przeszkoleni przed przystąpieniem do robót przez kierownika budowy w zakresie przepisów BHP dotyczących zagrożeń ogólnobudowlanych oraz szkoleń bieżących (codziennych).

6. Zapobieganie zagrożeniom.

- Prace w pobliżu czynnych urządzeń podziemnych wykonywać bez sprzętu ciężkiego, z przekopami próbnymi oraz pod nadzorem właściciela.
- Przestrzegać norm i uwag zawartych w uzgodnieniach.