



LEGENDA:

F1EW EW	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED EWAKUACYJNA Z PIKTOGRAMEM 1,2W, IP44 CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h, AT
H1AW ●	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 1W, IP65 SOCZEWKA SYMETRYCZNA SZEROKA, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h, AT
H2AW ●	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 3W, IP65 SOCZEWKA ASYMETRYCZNA, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h, AT

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 3 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W HAJNÓWCE POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ Z MONTAŻEM SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO

ADRES: 17-200 Hajnówka, ul. Rzeczna 3,
nr ew. gr. 3039/20, 3040/3

INWESTOR: Gmina Miejska Hajnówka
17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1

NAZWA RYSUNKU:
Rzut piwnicy - instalacje elektryczne

AUTOR INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mgr inż. Wojciech Grudziński

PODPIS:

Data: 28.02.2018r

SKALA:
1:100

DATA:
28.02.2018

NR RYSUNKU:
E1