



LEGENDA:	
E1AW	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NAŚCIENNA AWARYJNA 11W, IP65 Z TERMOSTATEM I GRZALKĄ, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h, AT
F1EW	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED EWAKUACYJNA Z PIKTOGRAMEM 1,2W, IP44 CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h, AT
G1AW	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED DO WBUDOWANIA AWARYJNA 1W, IP41 SOCZEWKA DO KORYTARZY SZEROKA, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h, AT
G2AW	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 1W, IP41 SOCZEWKA SYMETRYCZNA SZEROKA, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h, AT
G3AW	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 3W, IP41 SOCZEWKA SYMETRYCZNA SZEROKA, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h, AT
G4AW	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 3W, IP41 SOCZEWKA ASYMETRYCZNA, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h, AT
H1AW	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 1W, IP65 SOCZEWKA SYMETRYCZNA SZEROKA, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h, AT
H2AW	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 3W, IP65 SOCZEWKA ASYMETRYCZNA, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h, AT

LEGENDA:



- centrala oddymiania



- ręczny przycisk oddymiania



- przycisk przewietrzania



- czujka optyczna z gniazdem

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 3 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W HAJNÓWCE POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ Z MONTAŻEM SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO		
ADRES: 17-200 Hajnówka, ul. Rzeczna 3, nr ew. gr. 3039/20, 3040/3		
INWESTOR: Gmina Miejska Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1		
NAZWA RYSUNKU: Rzut parteru - instalacje elektryczne		
AUTOR INSTALACJE ELEKTRYCZNE: mgr inż. Wojciech Grudziński		PODPIS: Data: 28.02.2018r
SKALA: 1:100	DATA: 28.02.2018	NR RYSUNKU: E2