

DT.40.5.2022

Hajnówka dnia: 15.03.2022 r.

Wpłynęło
16.03.2022 v

Pan
Janusz Puch
Radny Rady Miasta Hajnówka

Dotyczy: **pisma znak BRM.0003.1.4.2022 z dnia 08.03.2022 r. w sprawie wniosku Radnego Rady Miasta Hajnówka dotyczącego wykonania przejścia – chodnika dla pieszych na odcinku od ulicy 11 Listopada w kierunku marketu „Kaufland” w Hajnówce.**

W odpowiedzi na pismo znak BRM.0003.1.4.2022 z dnia 08.03.2022 r. oraz wniosek Radnego Rady Miasta Hajnówka Pana Janusza Puch Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce informuje, że nie ma możliwości wykonania przejścia – chodnika dla pieszych na odcinku od ulicy 11 Listopada w kierunku marketu „Kaufland” w Hajnówce w wskazanej lokalizacji. Wnioskowane przejście częściowo znajdowałby się poza pasem drogowym drogi powiatowej Nr 2326B ul. 11 Listopada w Hajnówce. Dodatkowo po wykonaniu pomiarów wysokościowych różnica wysokości pomiędzy nawierzchnią chodnika a nawierzchnią parkingu marketu „Kaufland” wynosi 0,25 m, co wskazuje że pochylenie chodnika przekroczyłoby 7%. Zgodnie § 45 ust. 1a rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.) - pochylenie podłużne chodnika nie powinno przekraczać 6%. Przy pochyleniu podłużnym przekraczającym 6% należy stosować pochylnie lub schody i pochylnie.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Hajnówce
Nikołaj Janowski

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta Hajnówka
Ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
2. Dział Drogowo – Mostowy ZDP w Hajnówce;
3. -a/a-