PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W HAJNÓWCE
17-200 HAJNÓWKA, UL. SŁOWACKIEGO 29
tel. 85 873 30 32, tel./fax. 85 873 30 34, biuro@pwik-hajnowka.pl, www.pwik-hajnowka.pl

Hajnówka 16.08.2022

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA SEKRETARIAT WPŁYNĘŁO 16 -08- 2022 Nr z rejestru ... zał. ... podpis ...

Burmistrz Miasta
Hajnówka
u. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

L.dz.PWiK.NW.30.2022

W odpowiedzi na pismo BRM.0003.1.22.2022 z dnia 04.08.2022 informujemy, iż kontrole jakości wody w wodociągu miejskim Hajnówka przebiegają zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Hajnówce w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Kontrola wewnętrza dnia 08.06.2022 została przeprowadzona przez PWiK Sp. zoo w ramach monitoringu kontrolnego parametrów grupy A. Kontrole grupy A zawierają oznaczenia: barwy, mętności, smaku, zapachu, stężenia jonów wodoru(pH), przewodności elektrycznej, bakterii grupy coli, ogólna liczbę mikroorganizmów, liczbę escherichii coli, liczbę enterokoków kałowych. Badania na zawartość wymienionych w piśmie parametrów arsenu, kadmu, ołowiu przeprowadzane były w ramach monitoringu przeglądowego parametrów grupy B. Przedsiębiorstwo przeprowadziło te badania w dniach: 11.05.2022 oraz 07.07.2022 (kopie wyników w załączeniu). Wyniki nie przekraczają normatywu. Badania substancji promieniotwórczych radonu wykonywane były w 2017r. zgodnie z § 28.1.RMZ z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (kopia wyniku w załączeniu). Wyniki badań nie przekraczają norm. Badanie wykonywane co 10 lat.

Badanie glifosatu w wodzie nie było wykonywane. Rozporządzenie MZ z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie wyróżnia glifosatu,

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI SP. Z O.O. W HAJNÓWCE
17-200 HAJNÓWKA, UL. SŁOWACKIEGO 29
tel. 85 873 30 32, tel./fax. 85 873 30 34, biuro@pwik-hajnowka.pl, www.pwik-hajnowka.pl

jako oddzielnego parametru podlegającego monitorowaniu w wodzie przeznaczonej do spożycia. W związku z tym badanie glifosatu nie było wykonywane. Mając na uwadze problem dotyczący w/w parametru Przedsiębiorstwo zleciło w miesiącu sierpniu 2022r. badanie glifosatu. Wynik zostanie przekazany po uzyskaniu sprawozdania z badania.

PREZES
mgr inż. Jerzy Mielkiejuk