

Wpłynęło do BRM dnia 28.06.2023r.
Lisowska



**PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI SP. Z O.O. W HAJNÓWCE**
17-200 HAJNÓWKA, UL. SŁOWACKIEGO 29

tel. 85 873 30 32, tel./fax. 85 873 30 34, biuro@pwik-hajnowka.pl, www.pwik-hajnowka.pl

Burmistrz Miasta Hajnówka
ul. A. Zina 1
17-200 Hajnówka

Nasz znak: PWiK/NT/27/2023

W odpowiedzi na przesłane pismo Radnej Rady Miasta Hajnówka Pani Anieli Kot z dnia 12.06.2023r. informujemy, że dokonaliśmy przeglądu pompy ręcznej studziennej zlokalizowanej na osiedlu Podlasie przy ul. Lipowej w Hajnówce. Z diagnozy wynika, że pompa nie podaje wody, mimo że nie wykazuje znamion uszkodzenia. Pompa została gruntownie sprawdzona pod względem technicznym i jest sprawna. Przyczyną braku wypływu wody podczas pompowania jest obniżenie zwierciadła wody w studni poniżej poziomu zasysania pompy ręcznej.

Z poważaniem

PREZES

mgr inż. Jerzy Aleksiejuk

Hajnówka 28.06.2023r.

Do wiadomości:

Pani Radna Aniela Kot
Biuro Rady Miasta Hajnówka
ul. A. Zina 1
17-200 Hajnówka

