

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie jednego zbiornika na benzynę o pojemności 30 m³ oraz jednego zbiornika na gaz płynny o poj. 9,2 m³. Inwestycja będzie realizowana w obrębie stacji paliw, na terenie nieruchomości o nr geod. 1/90 przy ul. Białostockiej 11 w Hajnówce - sprzedaż paliwa: PB, ON i LPG. Obecnie na terenie stacji paliw znajdują się następujące zbiorniki:

- podziemny na olej napędowy o pojemności 50 m³,
- podziemny na benzynę o poj. 50 m³,
- naziemny zbiornik na gaz płynny o poj. 4,85 m³.

Istniejące zbiorniki na benzynę oraz na gaz zostaną zlikwidowane. W miejsce zbiornika na benzynę zostanie posadowiony nowy zbiornik podziemny o poj. 30 m³, a w miejsce naziemnego zbiornika na gaz zostanie posadowiony nowy zbiornik podziemny na LPG o poj. 9,2 m³.

Planuje się zastosowanie zbiornika na paliwo o budowie dwupłaszczowej, zabezpieczającej grunt i wody wglębne przed przedostaniem się substancji ropopochodnych. Zbiornik będzie posiadał rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające wykrywanie nieszczelności zarówno wewnętrznego zbiornika stalowego, jak i powłoki zewnętrznej. Rurociągi łączące komorę zbiornika paliwa z dystrybutorem będą wykonane jako szczelne. Również cała instalacja do tankowania gazu płynnego będzie wykonana jako hermetyczna. Na zbiorniku i instalacji przewidziane są zawory bezpieczeństwa i zawory hydrostatyczne, zabezpieczające w warunkach nadzwyczajnych tj. pożar, błędy obsługi, awarie techniczne.

Dystrybutory paliwa będą posiadały aktywny system odsysania oparów podczas tankowania pojazdów. Do tankowania zbiornika na benzynę będą stosowane cysterny samochodowe z zaworem oparów do cysterny.

Teren stacji paliw w miejscu tankowania zbiornika na paliwo oraz zbiorników pojazdów będzie utwardzony ze spadkiem do odwodnienia liniowego i uszczelniony. Wody opadowe będą odprowadzone przez odwodnienie liniowe kanalizacji wód opadowych i separator do oddzielania i zatrzymywania substancji ropopochodnych.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie istniejącej stacji paliw dlatego nie będzie miało wpływu na lokalny krajobraz.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Marta Kościeńczuk
Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska