



A-A

B-B

C-C

Legenda

- uchwyty rynnowe
- złącza krzyżowe
- drut fi 8 FeZn
- antenka z drutu FeZn fi 8 h=1,5m
- metalowe elementy rynny grubości min 0,30mm

Złącza posmarować wazeliną techniczną  
Na cokółkach stosować uchwyty gąsiorowe  
Na częściach prostych zastosować uchwyty  
"elki" pod dachówkę

mgr inż. Andrzej Kuczyński-Sanitaryz  
ul. Zielna 10A, 03-200 Warszawa  
tel. 22 634 11 11  
e-mail: andrzej.kuczyński@sanitaryz.pl

**TEL**  
ARCHITEKCI

ZAMAWIAJĄCY: Centrum Rehabilitacji Ranków KRUS w Jędrze

TEMAT: MODERNIZACJA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU HOTELOWEGO NR. C

NAZWA RYSUNKU: RZUT DACHU- instalacja odgromowa

PROJEKT: mgr inż. Andrzej Kuczyński-Sanitaryz WKŚ/10/31/POC/06

OPRACOWANIE: NR RYS. E01

DATA: sierpień 2021