



**GMINA JELENIEWO**  
ul. Słoneczna 3, 16-404 JELENIEWO  
pow. SUWALSKI  
woj. PODLASKIE  
NIP 844-214-46-74

Gmina Jeleniewo  
ul. Słoneczna 3  
16-404 Jeleniewo  
PFE.271.4.2018

Jeleniewo, dnia 27 marca 2018 r.

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

## **WYJAŚNIENIA nr 2**

**Dotyczy: Udzielania odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.03.2018 r. (wpłynęło do UG Jeleniewo w dniu 23.03.2018r.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 t.j.), przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

### **Pytanie nr 1:**

W związku z opublikowaniem ogłoszenia z dnia 16.03.2018 r., zwracam się z pytaniem: Czy Zamawiający dopuści zastosowanie płaskiego kolektora słonecznego o parametrach:

- współczynnik strat  $a_2$  0,019 W/(m<sup>2</sup>\*K)  
spełniającego pozostałe wymogi wg SIWZ

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie próżniowego kolektora słonecznego o parametrach:

- współczynnik strat  $a_1$  1,834 W/(m<sup>2</sup>\*K)  
- temperatura stagnacji 264 °C

Spełniającego pozostałe wymogi wg SIWZ.

### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kolektorów słonecznych o takich parametrach, pod warunkiem, że zostaną zainstalowane kolektory o mocy jak podano w opisie przedmiotu zamówienia – punkt 3.2 SIWZ, oraz zamontowane wszystkie zestawy kolektorów słonecznych osiągną zainstalowaną całkowitą moc w wysokości co najmniej 463,83 kW, jak podano w PFU – „Zestawienie zbiorcze mocy instalacji kolektorów słonecznych”.

**Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

  
**WÓJT**  
Kazimierz Urynowicz