

Gmina Jeleniewo
ul. Słoneczna 3
16-404 Jeleniewo
PFE.271.1.2019

GMINA JELENIEWO
ul. Słoneczna 3, 16-404 JELENIEWO
pow. SUWALSKI
woj. PODLASKIE
NIP 844-214-46-74

Jeleniewo, dnia 17 stycznia 2019 r.

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

WYJAŚNIENIA nr 1

Dotyczy: Udzielania odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.01.2019 r. (wplynęło do UG Jeleniewo w dniu 15.01.2019 r.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową w Jeleniewie oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno-rekreacyjną w Jeleniewie”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

W SST BOISKO w jednym momencie mowa jest o nawierzchni 13mm a w drugim 15mm. Jaką grubość ma mieć nawierzchnia?

Odpowiedź nr 1:

Należy przyjąć min. 13mm grubość nawierzchni poliuretanowej typu EPDM na bieżni i rozbiegu skoczni, zgodnie w dokumentacją (przekroje konstrukcyjne, opis)

Pytanie nr 2:

O jaką nawierzchnię chodzi? Czy chodzi o nawierzchnię typu NATRYSK- rozkładaną w następujący sposób- 11mm warstwa SBR układana mechanicznie przy po-mocy rozkładarki mas poliuretanowych oraz 2-3mm warstwa użytkowa układana natryskowo? Czy chodzi o nawierzchnię typu EPDM układaną mechanicznie przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych, grubość nawierzchni 10-15mm? Jeśli chodzi o nawierzchnię EPDM prosimy o potwierdzenie, że użyty ma zostać granu-lat EPDM Virgin z pierwotnej produkcji.

Odpowiedź nr 2:

Należy przyjąć rodzaj nawierzchni poliuretanowej dla bieżni i rozbiegu skoczni zgodnie z dokumentacją projektową tj. typu EPDM 13mm na warstwie elastycznej typu ET gr. 35mm. Zamawiający w specyfikacji określił jakie parametry ma spełnić nawierzchnia i jakie są wymagane dokumenty w zakresie nawierzchni. Rodzaj granulatu EPDM nie został określony. W zamówieniu nie przewiduje się rozwiązań alternatywnych tj. nawierzchni typu natrysk.

Pytanie nr 3:

Jako warstwę zasypową boiska ze sztuczną trawą wskazali Państwo granulat TPE. Koszt takiego granulatu jest bardzo wysoki. Spowoduje to wysokie koszty przy montażu trawy oraz w późniejszym okresie podczas użytkowania boiska. Czy do-puszczą Państwo wypełnienie boiska granulem EPDM technicznym/recykl w kolorze czarnym? Właściwości użytkowe takiego granulatu są wysokie a cena jest nieporównywalnie tańsza od granulatu TPE.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wypełnienia nawierzchni sztucznej trawy boiska granulem EPDM technicznym/recykling w kolorze szarym lub czarnym.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

WÓJT
Kazimierz Urzynowicz