

I . WYKAZ KLIMATYZATORÓW w budynku MSP3 w Warszawie, ul. Brzeska 12							
<i>klimatyzacja typu SPLIT</i>							
II piętro							
l.p.	nr Sali	nazwa klimatyzatora	model	nr seryjny	wydajność chłodnicza	zasilanie	chłodziwo
1.	222 - serwerownia	Fujitsu (nr 8)	ASY9USCCW	E 117182	2.60 kW	230 V ~ 50 Hz	
2.	222 - serwerownia	Fujitsu (nr 9)	ASY9USCCW	E 117171	2.60 kW	230 V ~ 50 Hz	
I piętro							
3.	124 - pracownia tech. dent.	Fujitsu (nr 1)	ASYA12LACH	E 202645	3.60 kW	230 V ~ 50 Hz	R410A
4.	124 - pracownia tech. dent.	Fujitsu (nr 2)	ASYA12LACH	E 202644	3.60 kW	230 V ~ 50 Hz	R410A
5.	108 - pracownia tech. dent.	Fujitsu (nr 4)	ASYA12LACH	E 202654	3.60 kW	230 V ~ 50 Hz	R410A
6.	108 - pracownia tech. dent.	Fujitsu (nr 5)	ASYA12LACH	E 202649	3.60 kW	230 V ~ 50 Hz	R410A
7.	106 - pracownia tech. dent.	Fujitsu (nr 6)	ASYA12LACH	E 202648	3.60 kW	230 V ~ 50 Hz	R410A
8.	106 - pracownia tech. dent.	Fujitsu (nr 7)	ASYA12LACH	E 202646	3.60 kW	230 V ~ 50 Hz	R410A
9.	110 - precownia ceramiki	Fujitsu (nr 3)	ASYA14LACH	E 200466	4.50 kW	230 V ~ 50 Hz	R410A
terminy wykonania usługi: marzec 2020 r. oraz wrzesień 2020 r.							

II. WYKAZ CENTRAL WENTYLACYJNYCH w budynku MSP3 w Warszawie, ul. Brzeska 12	
<i>urządzenia zamontowane na dachu budynku</i>	
l.p.	mechaniczna centrala wentylacyjna z nagrzewnicą wodną - urządzenie INWENT typ ACAN-D-1-NW-PL-36/4134-sa, składa się z :
1.	centrala wentylacyjna AVAV-D-3
2.	centrala wentylacyjna AVAV-D-3
3.	centrala wentylacyjna AVAV-D-1
nawiew-silnik wentylatora: IM B3 71M; 0,55 Kw/2,35A/2880obr./3x230V, wywiew-silnik wentylatora: IM B3 71M; 0,55 Kw/2,35A/2880obr./3x230V, pompa czynnika grzewczego nagrzewnicy (max 1A/230V), filtry do oczyszczania powietrza nawiewanego i wywiewanego o klasie filtracji G4, przewody wentylacyjne, czerpnie, wyrzutnie	
terminy wykonania usługi: marzec 2020 r. oraz wrzesień 2020 r.	