

Warszawa, dnia 30.09.2019 r.

OPINIA

z zakresu ochrony przeciwpożarowej

W związku ze zleceniem Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury, ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa w sprawie wydania opinii dot. planowanej lokalizacji sceny w sali kinowej nr 2 Kina Praha przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie na potrzeby funkcjonowania w niej teatru, na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej w Sali nr 2 kina Praha w dniu 11.09.2019 r. oraz udzielonych przez Zleceniodawcę informacji, pozytywnie opiniuję możliwość wprowadzenia sceny przy uwzględnieniu poniższych warunków:

- Wszystkie elementy sceny (w tym konstrukcja i podesty) muszą być wykonane z materiałów co najmniej trudnozapalnych,
- Do aranżacji i wykończenia wnętrza nie mogą być stosowane materiały (np. kotary sceniczne) łatwo zapalne, tj. posiadające klasę reakcji na ogień: D-s2,d0; D-s3,d0; D-s31,d1; D-s2,d1; D-s2,d2; D-s3,d2; E-d2; E; F, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące tj. posiadających klasę reakcji na ogień: A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2; B-s3,d0; B-s3,d1; B-s3,d2; C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2; D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2; E-d2; E; F.
- Zarówno ze sceny jak i pomiędzy sceną a stałymi elementami siedzeń najbliższego rzędu należy zapewnić szerokość przejścia min 0,9m,
- Po wprowadzeniu do pomieszczenia sali kinowej nr 2 sceny należy przestrzegać, aby łączna liczba osób przebywających jednocześnie w tej sali (np. podczas spektakli) nie przekraczała 300.

Jednocześnie informuję, że w myśl Art. 4 ust. 1 i 1a Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 137 ze zm.) odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym przede wszystkim przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, zapewnienie osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji oraz przygotowanie budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej ponosi właściciel budynku lub przejmuje ją – w całości lub w części – jego zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie.

Niniejsza opinia nie obejmuje zagadnień dotyczących prawidłowości występujących w całym obiekcie kina rozwiązań techniczno-budowlanych oraz zastosowanych w nim urządzeń i zabezpieczeń przeciwpożarowych w odniesieniu do wymagań przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, ponieważ nie wchodzi to w zakres opinii.

RZECZOSZNAWCA DO SPRAW
ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH

mgr inż. Kamil Haczkur
nr upr. 636/2015

Otrzymują:
Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury
ul. Goplańska 42
02-954 Warszawa