

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
ul. Prymasa Augusta Hlonda 1
02-972 Warszawa
tel.: (22) 308 14 91
e-mail: przetarg@muzeumjp2ipw.pl

Warszawa, 09 maja 2019 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Instalacje elektryczne i niskoprądowe Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

oznaczenie sprawy 121/DPI/PN/2019

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986 z póź.zm.), Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1) Zmianie ulega pkt IV.5 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

IV.5 Termin wykonania zamówienia

Rozpoczęcie realizacji Zamówienia: niezwłocznie po podpisaniu Umowy,

Zakończenie realizacji Zamówienia: **do 90 dni** od dnia podpisania Umowy tj. do czasu faktycznego zakończenia Robót budowlanych; termin zgłoszenia Inwestycji do odbioru końcowego **do 100 dni** od dnia podpisania Umowy.

Zakończenie realizacji Prac projektowych: **do 45 dni** od dnia podpisania Umowy

2) Zmianie ulega termin składania ofert (pkt XIII.2 SIWZ) oraz termin otwarcia ofert (pkt XIII.3 SIWZ ppkt 1), tj.:

Termin składania ofert upływa dnia **14 maja 2019 r. o godz. 11:00**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14 maja 2019 r. o godz. 11:30**

3) Zmianie ulega pkt 1.4 Formularza ofertowego, który otrzymuje brzmienie:

1.4. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach:

Rozpoczęcie realizacji Zamówienia: niezwłocznie po podpisaniu Umowy,

Zakończenie realizacji Zamówienia: **do 90 dni** od dnia podpisania Umowy tj. do czasu faktycznego zakończenia Robót budowlanych; termin zgłoszenia Inwestycji do

odbioru końcowego do 100 dni od dnia podpisania Umowy.

Zakończenie realizacji Prac projektowych: do 45 dni od dnia podpisania Umowy

4)

Zmianie ulega Załącznik nr 8 do SIWZ (Wzór umowy) w następującym zakresie:

a) Zmianie ulega § 2 ust 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy opisany w §1 i załączniku nr 1 do Umowy w terminie

- a) do 90 dni od dnia podpisania Umowy tj. do czasu faktycznego zakończenia Robót budowlanych;
- b) termin zgłoszenia Inwestycji do odbioru końcowego do 100 dni od dnia podpisania Umowy.
- c) Zakończenie realizacji Prac projektowych: do 45 dni od dnia podpisania Umowy

Wykonawca zapewnia, że termin, o którym mowa w pkt b) powyżej uwzględni wszelkie prace konieczne do prawidłowego, terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności terminy te są w pełni możliwe do dotrzymania przy uwzględnieniu zakresu stanowiącego przedmiot umowy. „

5) Usuwa się pkt VII.4 SIWZ Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

6) We wzorze umowy (Załączniku nr 8 do SIWZ) w § 17 ust. 3 dodaje się pkt b.10), który otrzymuje następujące brzmienie:

„w przypadku gdy organ wydający decyzję administracyjną, pozwolenie, uzgodnienie lub postanowienie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia opóźni się z terminem wydania w stosunku do terminu obowiązującego dany organ na mocy odpowiednich przepisów prawa; termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile organ wydający opóźnił się w stosunku do terminu wynikającego z odpowiednich przepisów prawa ”

7) Zmienia się treść pkt XVI.3 Dokumenty przed zawarciem Umowy, w którym dodaje się następującą treść:

„- Karty katalogowe kluczowych elementów systemu:

1) Zakres nr 1 (System sygnalizacji pożaru / SAP)

Karty katalogowe dotyczące: czujek, centralki.

2) Zakres nr 2 (Dźwiękowy system ostrzegawczy/ DSO)

Karty katalogowe dotyczące: głośników, centralki.

3) Zakres nr 3 (Kontrola dostępu / KD)

Karty katalogowe dotyczące: czytniki, centralki.

4) Zakres nr 4 (System telewizji przemysłowej / CCTV)

Karty katalogowe dotyczące: kamery, rejestratory.

5) Zakres nr 5 (Oświetlenie ekspozycyjne)

Karty katalogowe dotyczące: oprawy,

- 6) Zakres nr 6 (System sygnalizacji włamania i napadu / SSWIN)
Karty katalogowe dotyczące: czujników PIR, kontaktrony, centralki, czujniki specjalistyczne.
- 7) Zakres nr 7 (Instalacje elektryczne)
Karty katalogowe dotyczące: kable, koryta kablowe.
- 8) Zakres nr 8 (Lokalna sieć komputerowa / LAN)
Karty katalogowe dotyczące: urządzenia wykonawcze.
- 9) Zakres nr 9 (Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne)
Karty katalogowe dotyczące: oprawy oświetleniowe.
- 10) Zakres nr 10 (Elektroniczny system obsługi klienta / ESOK)
Karty katalogowe dotyczące: bramki dostępu, system obsługi.
- 11) Zakres nr 12 (Oświetlenie zewnętrzne)
Karty katalogowe dotyczące: latarnie zewnętrzne.
- 12) Zakres nr 14 (Rozbudowa infrastruktury energetycznej rozdzielczej)
Karty katalogowe dotyczące: główne elementy wykonawcze.”

W związku z dokonanymi zmianami, Zamawiający przekazuje Wzór Załącznika nr 1 do SIWZ (Formularza oferty) po zmianach.

W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.