



Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
ul. Partyzantów 21
41-400 Mysłowice

centrala: 32 31 74 300
fax: 32 222 58 62
sekretariat: 32 222 58 57
e-mail: mzgg@mzgk.myslowice.pl
www.mzgg.myslowice.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz 1579 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie projektu dobudowy przewodów dymowych oraz wentylacyjnych dla budynku mieszkalnym przy ul. Kopernika 15

-zgodnie z załączoną inwentaryzacją kominiarską -

istnieje możliwość wizji lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z kierownikiem ADM „Rymera” – Jan Drymel tel. 32/222-24-97

UWAGA: dla mieszkań na ostatniej kondygnacji, tj. nr 6,7,8 należy przewidzieć przewody stalowe

Proszę podać cenę *netto* projektu.

*Wykonawca robót przedłoży do umowy kosztorys ofertowy

Termin składania ofert – 26.02.2018 r. w pokoju nr 15 (sekretariat Zamawiającego)
lub na adres e-mail: mzgg@mzgk.myslowice.pl

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej

mgr inż. Janusz Wsze
zatwierdził

Mysłowice, dnia 19.02.2018 r.

Bank PEKAO S.A. Oddział Mysłowice
nr konta: 66 1240 4315 1111 0000 5299 8043 0000

NIP 222-00-09-027
REGON 271570799

ds. zamówień publicznych
mgr inż. Anna Stalmach
mgr inż. Bartłomiej Szeja
Za
DIREKTORA
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej

AMR " 85/2/2018



ZAKŁAD KOMINIARSKI Marek Mrukowski
41-400 Mysłowice ul. Wielka Skotnica 6
tel/fax(032)316-55-30 0602223378

W P Ł Y N Ę Ł O	
Kancelaria MZGK Mysłowice	
15-02-2018	
Skierowano do
.....

Korporacja Mistrzów Kominiarskich Woj. Śląskiego

Mysłowice, 2018-02-12

P.P. A. Galuska
+ V. Kurtyka

16/02/2018

OPINIA NR 43/2018

15

z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalnym** położonym w 41-400 Mysłowice przy **Kopernika nr 15** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza **Marek Mrukowski** w celu: **ustalenia prawidłowości podłączenia**

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Po wykonaniu inwentaryzacji podłączeń dymowych i wentylacyjnych stwierdzono brak systematyki podłączeń piecy węglowych kuchennych i pokojowych.

Należy wykonać prawidłowe podłączenia piecy kuchennych i pokojowych zgodnie z istniejącymi warunkami technicznymi.

W mieszkaniu nr 8 zamontowano samowłonie kocioł centralnego ogrzewania węglowego w pokoju (zakaz palenia). Przewody kominowe ponad dachem należy przemurować od poszycia dachowego i wykonać wyloty boczne dwustronne na przewodach wentylacyjnych zaznaczonych na szkicu.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o : Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006r), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz.U. nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Opiniodawca:

Data opinii i podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

MAREK MRUKOWSKI
Mistrz Kominiarski
upr. nr 266/01

Ul. Kopernika 15

Went. Kuch + Łaż. m 1 part.
+
Went. m 3 lp.
+
Went. m 6 i m 7 llp.

Piec kuch. + Kafł. m 1 part.

Piec kuchenny m 4 lp.
punkt 5a

Piec Kafł. m 1 part

punkt 5b
Piec pok. m 3 lp.

Piec kuch. m 6 i m 7 llp.

Piec kuchenny m 3 lp.



Went. Łaż. m 8 llp. +
Went. Kuch. m 5 lp.

Kamino m 1 part.

Piec Kafł. m 7 llp.

Piec pok. m 4 lp.

Piec Kafł. w 1 pokoju +
Kafł. w 2 pokoju m 5 lp.

Piec kuch. m 5 lp.

CO. węglowe w pokoju m 8 llp.

W PŁYŃĘŁO
Kancelaria MZGK Mysłowice
15-02-2018
Il. zał. L.Dz.
Skierowano do

Wejście
do
budynku

MAREK MRUKOWSKI
Mistrz Kominarski
upr. nr 266/01