



Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
ul. Partyzantów 21
41-400 Mysłowice

centrala: 32 31 74 300
fax: 32 222 58 62
sekretariat: 32 222 58 57
e-mail: mzgg@mzgg.myslowice.pl
www.mzgg.myslowice.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz 1579 z późn. zm.) zaprasza wszystkie podmioty gospodarcze do składania ofert na:

**Wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej
i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń
i środków ochrony od porażen, oporności izolacji przewodów oraz uziemień
instalacji i aparatów w częściach wspólnych budynków oraz w mieszkaniach
w zasobie MZGK wraz z wykonaniem niezbędnych remontów
- zgodnie z zaleceniami NIK -**

Zakres przedmiotu zadania zgodnie wytycznymi - ZAŁĄCZNIK NR 1

Prosimy o wypełnianie formularza cenowego - ZAŁĄCZNIK NR 2 w celu przedstawienia cen jednostkowych oraz ceny końcowej za wykonane zadanie

Termin składania ofert – 24.04.2018 r. w godzinach urzędowania Zakładu w pokoju nr 15 (sekretariat) lub na adres e-mail: mzgg@mzgg.myslowice.pl

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej
mgr inż. Janusz Wszolek
.....
zatwierdził

Mysłowice, dnia 17.04.2018 r.

Bank PEKAO S.A. Oddział Mysłowice
nr konta: 66 1240 4315 1111 0000 5299 8043
Ceny Specjalista
wycenienia majątku
i wyceniania

NIP 222-00-09-027
REGON 271570799

mgr inż. Andrzej Cegiętka

Z-ca DYREKTORA
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
mgr inż. Anna Stalman
mgr inż. Bartłomiej Szeja

Wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w częściach wspólnych budynków oraz w mieszkaniach w zasobie MZGK wraz z wykonaniem niezbędnych remontów
- zgodnie z zaleceniami NIK -

Zakres przeglądów mieszkań, części wspólnych i lokali użytkowych powinien obejmować:

- wykonanie inwentaryzacji lokali
- pomiary ciągłości przewodów
- pomiary rezystancji izolacji
- pomiary samoczynnego wyłączenia zasilania
- ochrony uzupełniającej i biegunowości.

Z badań tych powinien być sporządzony protokół. W protokole tym powinny być zawarte szczegóły dotyczące badanej instalacji, łącznie z wynikami oględzin i wynikami pomiarów. Wszelkie wady i braki stwierdzone podczas sprawdzania powinny zostać usunięte zanim wykonawca zadeklaruje, że instalacja spełnia wymogi obowiązujących przepisów i norm.

Zakres przeglądu instalacji piorunochronowej budynku powinien obejmować:

- oględziny instalacji oraz przeprowadzenie pomiaru rezystancji uziemienia zarówno układu uziomów jak i wyodrębnionych uziomów i sporządzenie raportu z badań.

Raport z badań powinien zawierać informacje dotyczące zgodności instalacji z obowiązującymi normami, ogólnego stanu zwodów, ogólnego poziomu korozji, pomiarów rezystancji uziemienia układu uziomów.

W przypadku kiedy lokal mieszkalny czy część wspólna wymaga drobnej naprawy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru Wykonawca zobowiązany jest wykonać wymianę wkładek topikowych, gniazd 230V lub zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych obwodów w lokalach.

Zamawiający przedstawia poniżej adresy budynków (ADM Rymera), w których odbędą się przeglądy:

Kościelna 5; Laryska 97,101; Miarki 1/Oświęcimska 16; Miarki 7; Miarki 9; Miarki 11; Mickiewicza 6-8; Oświęcimska 6/Mickiewicza 1; Oświęcimska 8,9,10,11,16,24,30,66; Ofiar Września 52

Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego informowania o stanie zaawansowania wykonanych przeglądów.

Ilość budynków zleconych do przeglądu może ulec zmianie do wyczerpania kwoty, którą dysponuje Zamawiający.

Przeglądy należy każdorazowo uzgodnić z kierownikiem danej administracji. Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia co najmniej jednego terminu przeglądu w godzinach popołudniowych (tj. po godz. 16) lub w wolną sobotę.

Przeglądy powinny być wykonane zgodnie z PN-HD 60364 oraz z Prawem Budowlanym

Termin realizacji - 31.10.2018r

Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe

KIEROWNIK
Działu Techniczno-Eksploatacyjnego

mgr inż. Jan Bielawka

WYCENA PRZEGLĄDÓW ELEKTRYCZNYCH

L.p.	Nazwa usługi	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto
1	Przeгляд mieszkania do 50m2	63		23		
2	Przeгляд mieszkania powyżej 50m2	91		23		
3	Przeгляд części wspólnych obejmujących klatkę schodową, piwnicę, strych	16		23		
4	Przeгляд lokali użytkowych do 50 m2	1		23		
5	Przeгляд lokali użytkowych powyżej 50 m2	9		23		
6	Przeгляд instalacji piorunochronnej oraz wymiana osprzętu elektrycznego	3		23		
7	Wymiana gniazda 230V	243		8		
8	Wymiana zabezpieczeń topikowych i nadmiarowo prądowych obwodów mieszkań	50		8		
				RAZEM		

STOWISKO
 KOSZCIELOWA
 ul. Koszcielna 10
 20-001 Białystok
 tel. 85 423 11 11
 fax 85 423 11 12
 www.koscielna.pl

KIEROWNIK
 Działu Techniczno-Exploatacyjnego
mgr inż. Jan Bielawka