



Mysłowice, dnia 20.04.2018 r.

**Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Mysłowicach**

znak sprawy: MZ.5582.01.2018
MOK.0231.40.2018



DECYZJA NR 40/2018

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 z późn. zm. – zwanej dalej ustawą o PSP) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 – zwanej dalej k.p.a.)

nakazuję

**Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach
Samorządowy Zakład Budżetowy**

wyposażyć budynek mieszkalny, wielorodzinny przy ul. Mikołaja Kopernika 15 w Mysłowicach w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, obowiązek o którym mowa należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie prób i badań, potwierdzających prawidłowość działania.

Podstawy prawne obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 736 z późn. zm. – zwanej dalej ustawą o ochronie przeciwpożarowej), w związku z naruszeniem

§ 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Termin wykonania nakazu ustaliam na: **30.06.2018 r.**

Uzasadnienie

W dniach od 07.03 do 15.03.2018 r. na podstawie upoważnienia z dnia 09.02.2018 r. znak MZ.5582.01.2018 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowany przy ul. Mikołaja Kopernika 15 w Mysłowicach funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Mysłowicach przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze, z których sporządzili protokół z dnia 15.03.2018 r. znak MZ.5582.01.2018. Protokół został podpisany przez Pana Janusza Wszółka – dyrektora Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej oraz Pana mgr inż. Jana Drymel – kierownika administracji „Rymera” MZGK, którzy podpisali go bez wnoszenia zastrzeżeń.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach

☎ 41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 50 M; ☎ tel. (032)3160030/31, ☎ Fax. (032)3160039;
🌐 www: <http://myslowice.kmpsp.gov.pl/> ✉ e-mail: pspmyslowice@katowice.kwpsp.gov.

Jak wynika z ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolowany budynek będący w zarządzie MZGK, ma następującą charakterystykę pożarową.

Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji budynku:

- powierzchnia użytkowa (mieszkalna) – 356,0 m²,
- powierzchnia zabudowy – 173,0 m²,
- kubatura – 1314,0 m³,
- wysokość – około 15,0 m (niski – „N”),
- ilość kondygnacji nadziemnych – 4,
- ilość kondygnacji podziemnych – 1,
- ilość mieszkań – 8,
- powierzchnia komunikacji – 48 m².

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione w protokole uchybienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w postaci braku przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku.

W związku z ujawnieniem ww. naruszenia pismem z dnia 22.03.2018 r. znak MZ.5582.01.2018 zawiadomiono Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą przy ul. Partyzantów 21 w Mysłowicach o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania ich usunięcia.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest elementem instalacji elektrycznej, ponieważ jednak służy do zabezpieczenia instalacji użytkowych w trakcie pożaru lub innego zagrożenia, jest również utożsamiany z urządzeniem przeciwpożarowym i jako taki wpisany został w definicję § 2 ust. 1 pkt. 9 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Służy on do wyłączenia napięcia w chronionym obiekcie lub jednej ze stref pożarowych, we wszystkich obwodach z wyłączeniem tych instalacji, których funkcjonowanie w czasie pożaru jest konieczne. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być instalowany w pobliżu wejścia do budynku lub, jeśli jest to konieczne w pobliżu np. rozdzielni. Przeprowadzone czynności wykazały, że w skontrolowanym obiekcie przy ul. Kopernika 15 w Mysłowicach brak jest przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Wymóg zastosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu wynika z § 4 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i zgodnie z § 183 ust. 2. warunków technicznych dotyczy wszystkich obiektów o kubaturze powyżej 1000 m³.

Z uwagi na fakt, że budynek przy ul. Kopernika 15 posiada kubaturę (1314 m³) przekraczającą powyższą wartość, powinien on zostać wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego może opóźnić podjęcie bezpiecznych i skutecznych działań ratowniczo gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, co w konsekwencji może stworzyć zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa osób mogących przebywać w budynku.

Jednocześnie z uwagi, że przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest urządzeniem przeciwpożarowym, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, jako urządzenie przeciwpożarowe powinien być wykonany zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do jego użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań potwierdzających prawidłowość działania.

Dowodem na zaistniałe nieprawidłowości jest protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych, gdzie w rozdziale 8. „Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe” na stronie 4 w tabeli opisano przedmiotową nieprawidłowość. Strona postępowania w toku postępowania nie zanegowała tego faktu.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości **„wyposażyc budynek mieszkalny, wielorodzinny przy ul. Mikołaja Kopernika 15 w Mysłowicach w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, obowiązek, o którym mowa należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia**

przeciwpożarowego jest przeprowadzenie prób i badań, potwierdzających prawidłowość działania” z następujących względów. Przede wszystkim wykonanie obowiązku jest spełnieniem wprost naruszonego przepisu § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów: 2. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 2) wyposażają obiekty w przeciwpożarowe wyłączniki prądu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi”, co w najprostszy sposób doprowadza rzeczywistą sytuację w budynku do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Nakaz jest zgodny ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego z interesem społecznym. Wykonanie obowiązku zmniejsza prawdopodobieństwo wybuchu pożaru, ułatwia prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych oraz umożliwia bezpieczną ewakuację ludzi.

Wyznaczając termin realizacji obowiązku kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.

Ponadto informując, że określając termin realizacji decyzji oraz uzależniając ten termin od ostateczności decyzji, kierowano się zasadą trwałości decyzji. Decyzja staje się ostateczna w następujących przypadkach:

1. po upływie terminu na złożenie odwołania, gdy odwołanie nie zostało złożone,
2. z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,
3. w dniu doręczenia decyzji wydanej przez organ II instancji w postępowaniu odwoławczym.

Stronę zobowiązaną do usunięcia stwierdzonych uchybień określono na podstawie przepisów art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, zgodnie z którymi, obowiązek zapewnienia ochrony przeciwpożarowej budynków i terenu spoczywa na jego właścicielu. Jak wynika z ustaleń poczynionych w czasie czynności kontrolno-rozpoznawczych, zobowiązany jest właścicielem budynku.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.


Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 27 ustawy o PSP od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach, ul. Mikołowska 50M, 41-400 Mysłowice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.



**KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W MYŚLOWICACH**

ml. bryg. mgr Mirosław WIKTOR

Pieczęć podłużna organu, podpis
stopień, imię i nazwisko

Otrzymują:

1. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Partyzantów 21; 41-400 Mysłowice – 1 egz. (ZPO);
2. a/a – 2 egz. (MOK, MZ).