

OPIS ZAKRESU ROBÓT

Dot. Usunięcie azbestu z budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 9 w Mysłowicach

Zakres robót musi obejmować:

- **Demontaż elewacji z płyt zawierających azbest** – roboty prowadzone przez uprawnionego wykonawcę.
- izolowanie od otoczenia obszaru prac przez zastosowanie osłon zabezpieczających i ogrodzenie terenu, z zachowaniem odległości od komunikacji osób postronnych nie mniejszej niż 1m, przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środowiska,
- zapoznanie pracowników zatrudnionych przy pracach demontażowych pokrycia płytkami azbestu, z planem robót i wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,
- umieszczenie w strefie prac tablic informacyjnych o treści „UWAGA – ZAGROŻENIE AZBESTEM”,
- uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych,
- usuwanie pyłu azbestowego ze strefy prac rozbiórkowych sprzętem odkurzającym lub metodą czyszczenia na mokro,
- izolowanie pomieszczeń z przekroczoną dopuszczalną wartością stężenia pyłu azbestowego,
- wyznaczenie szczelnych pomieszczeń do czyszczenia pracowników z azbestu (komora dekontaminacyjna),
- nawilżenie wodą powierzchni płytek azbestowych przed ich usunięciem lub demontażem oraz utrzymanie stanu wilgotnego w trakcie czasu pracy,
- demontaż płytek azbestowych z zachowaniem ostrożności przed uszkodzeniami i rozdrabnianiem materiału,
- odpajanie materiału azbestowego trwale związanego z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, z miejscową instalacją odciągającą,
- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w miejscach prowadzenia robót,
- codzienne zabezpieczenie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz ich magazynowanie w wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu,
- oznakowanie transportu opakowanych odpadów azbestowych – szczelna osłona z folii polietylenowej grubości nie mniejszej niż 0,2mm,
- po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany do przekazania inwestorowi pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac i oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.
- remont elewacji – odtworzenie elewacji zgodnie z rysunkami. Zadanie nie obejmuje wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz prac dodatkowych związanych z remontem budynku, a jedynie usunięcie azbestu z budynku wraz z pracami odtworzeniowymi.
- Wykonawca musi zapewnić Kierownika budowy z uprawnieniami konserwatorskimi.