



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Fundusz Spójności



ZP.271.2.3.2022 - Kompleksowe wykonanie instalacji C.O., C.W.U. oraz Z.W. w 3 budynkach położonych w Mysłowicach przy ul. Bytomskiej numer 13, 21 i 33

Mysłowice, 28 stycznia 2022 roku

DOTYCZY: Kompleksowe wykonanie instalacji C.O., C.W.U. oraz Z.W. w 3 budynkach położonych w Mysłowicach przy ul. Bytomskiej numer 13, 21 i 33

ZNAK: ZP.271.2.3.2022

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zamawiający - Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach przekazuje odpowiedzi na pytania do treści SWZ zgłoszone w postępowaniu nr ZP.271.2.3.2022 prowadzonego pn. Kompleksowe wykonanie instalacji C.O., C.W.U. oraz Z.W. w 3 budynkach położonych w Mysłowicach przy ul. Bytomskiej numer 13, 21 i 33:

Pytanie 1

Proszę o określenie w jaki sposób obliczyć pozycje wskazane w przedmiarach zawartych w Załączniku nr 1 do SWZ oznaczonych jako:

1. Przedmiar_01_2022 (A)Przebudowa i zmiana sposobu ogrzewania Mysłowice Bytomska 13.pdf **pozycja 53**
2. Przedmiar_01_2022 (A)Przebudowa i zmiana sposobu ogrzewania Mysłowice Bytomska 21.pdf **pozycja 48**
3. Przedmiar_01_2022 (A)Przebudowa i zmiana sposobu ogrzewania Mysłowice Bytomska 33.pdf **pozycja 48**

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w/w pozycje w przedmiarach należy skalkulować i traktować jako **skuteczne wykonane próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych**.

Zamawiający jednocześnie informuje, że udzielona odpowiedź stanowi wyłącznie dodatkowe wyjaśnienie i nie zmienia ona treści SWZ.