



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Fundusz Spójności



ZP.271.2.18.2022 - Kompleksowe wykonanie instalacji C.O., C.W.U. oraz Z.W. w budynku położonym w Mysłowicach przy ul. Bytomskiej numer 21

Mysłowice, 8 września 2022 roku

DOTYCZY: Kompleksowe wykonanie instalacji C.O., C.W.U. oraz Z.W. w budynku położonym w Mysłowicach przy ul. Bytomskiej numer 21

ZNAK: ZP.271.2.18.2022

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zamawiający - Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach przekazuje odpowiedź na pytanie do treści SWZ zgłoszone w postępowaniu nr ZP.271.2.18.2022 prowadzonym pn. Kompleksowe wykonanie instalacji C.O., C.W.U. oraz Z.W. w budynku położonym w Mysłowicach przy ul. Bytomskiej numer 21:

Pytanie:

W projekcie znajduje się zapis dotyczący wykonania komina spalin. Komin będzie musiał przechodzić przez kondygnacje budynku i musi zostać wyprowadzony przez dach (ingerencja w dach i izolację).

Czy koszty komina i przede wszystkim prac odtworzeniowych (naprawa wyposażenia pomieszczeń po wykonaniu przewiertów na kolejnych kondygnacjach) należy uwzględnić w ofercie?

Czy zamawiający dopuszcza wyprowadzenie spalin przez ścianę budynku, aby nie ingerować w stropy i dach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić w ofercie koszty wykonania komina wentylacyjnego i prac odtworzeniowych (naprawa wyposażenia pomieszczeń po wykonaniu przewiertów na kolejnych kondygnacjach).

Zamawiający nie dopuszcza wyprowadzenia spalin przez ścianę budynku.

Zamawiający jednocześnie informuje, że udzielona odpowiedź stanowi wyłącznie dodatkowe wyjaśnienie i nie zmienia ona treści SWZ.