



**Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach**  
ul. Partyzantów 21  
41-400 Mysłowice

Biuro Obsługi Klienta: 32 317 43 00  
502 396 732  
502 396 640

e-mail: [mzgk@mzgk.myslowice.pl](mailto:mzgk@mzgk.myslowice.pl)  
[www.mzgk.myslowice.pl](http://www.mzgk.myslowice.pl)

---

Mysłowice, dnia 4 stycznia 2023 roku

Znak: ZP/271/1/123/2022

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach przekazuje odpowiedzi na pytania do treści Zapytania ofertowego zgłoszone w rozpoznaniu rynku pn. **Wykonanie izolacji fragmentu ścian fundamentowych w budynku położonym w Mysłowicach przy ul. Bytomskiej 33.**

#### **Pytanie nr 1**

Czy chodzi o elewację frontową czy tylną ( jeżeli frontowa to proszę o podanie po czyjej stronie leży zajęcia chodnika na czas robót oraz czy wykonawca chodnika wyraża zgodę na wejście w teren ?)

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Wskazana w zapytaniu ofertowym ściana to ściana tylna.

#### **Pytanie nr 2**

Proszę o podanie jaka ma być przyklejona grubość styropianu xps?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Grubość 10 cm, współczynnik przewodzenia 0,033 W/mK

#### **Pytanie nr 3**

Czy na ścianach fundamentowych jest przyklejony już styropian xps ?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Tak, do ok. 50 cm poniżej poziomu terenu