



Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach
ul. Partyzantów 21
41-400 Mysłowice

Biuro Obsługi Klienta: 32 317 43 00
502 396 732
502 396 640

e-mail: mzgak@mzgak.myslowice.pl

www.mzgak.myslowice.pl

Mysłowice, dnia 5 stycznia 2023 roku

Znak: ZP/271/1/123/2022

ODPOWIEDZI NA PYTANIE

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach przekazuje odpowiedź na pytanie do treści Zapytania ofertowego zgłoszone w rozpoznaniu rynku pn. **Wykonanie izolacji fragmentu ścian fundamentowych w budynku położonym w Mysłowicach przy ul. Bytomskiej 33.**

Pytanie nr 1

Jaka jest orientacyjna głębokość ściany fundamentowej przeznaczonej do ocieplenia i wykonania izolacji

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Orientacyjna głębokość ściany to ok. 220 cm