



Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach
ul. Partyzantów 21
41-400 Mysłowice

Biuro Obsługi Klienta: 32 317 43 00
502 396 732
502 396 640

e-mail: mzgak@mzgak.myslowice.pl
www.mzgak.myslowice.pl

Mysłowice, dnia 9 lutego 2023 r.

Znak: ZP/271/1/9/2023

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach przekazuje odpowiedzi na pytania do treści Zapytania ofertowego zgłoszone w rozpoznaniu rynku pn. **Dostawę i wymianę okien w lokalu mieszkalnym zlokalizowanym w Mysłowicach przy ul. Dąbrowskiego 1/15.**

Pytanie nr 1:

Mam pytanie odnośnie punktu III.3 – nawietrzak higrosterowalny, a mianowicie przy tak wąskim oknie – wg specyfikacji ma być podzielone na dwa skrzydła z ruchomym słupkiem, nie będziemy w stanie zaoferować żadnego nawietrzaka HIGRO, ponieważ są za długie !, jeżeli ma być zamontowany nawietrzak to tylko ciśnieniowy i to skrócony.

Proszę o odpowiedź, czy taką wersję (czyli nawietrzak ciśnieniowy zamiast higrosterowanego) mogę przyjąć do naszej oferty??

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie nawietrzaka ciśnieniowego (skróconego).

W związku z powyższym Rozdział III pkt 3 Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

3. Wymagane parametry techniczne montowanych okien:

- Dostarczone okna (4 sztuki) mają być wykonane w technologii PCV, w kolorze białym.
- Skrzydła okienne mają być zaopatrzone w nawiewniki ciśnieniowe (jeżeli zaistnieje taka konieczność należy je skrócić).
- Okna mają być wyposażone w słupek ruchomy.
- Współczynnik przenikania ciepła okna ma wynosić $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2$.
- Parapety wewnętrzne mają być wykonane z PCV – w kolorze jasnym.
- Wymiary okien: 105 cm szerokości, 179 cm wysokości, okna dzielone w układzie 1/3 na 2/3 ze szprosami (szczeblinami).