



Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

ul. Partyzantów 21

41-400 Mysłowice

Biuro Obsługi Klienta: 32 317 43 00

502 396 732

502 396 640

e-mail: mzgak@mzgak.myslowice.pl

www.mzgak.myslowice.pl

Mysłowice, dnia 14 marca 2024 r.

Znak: ZP/2711/1/45/2024

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach przekazuje odpowiedź na pytanie do treści Zapytania ofertowego zgłoszone w rozpoznaniu rynku pn. **Awaryjna wymiana poziomej zimnej wody użytkowej w piwnicy budynku użyteczności publicznej położonego w Mysłowicach przy ul. Świerczyny 1.**

Pytanie nr 1:

Demontujemy 150,0 m rur, a montujemy 100,0 co z pozostałą 50,0 mb?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Przy instalacji wodnej biegnie stara, niezdemontowana i nieczynna instalacja, którą należy usunąć (ilość – ok 50 m). Zamawiający zakłada, że zysk ze sprzedaży złomu jaki uzyska Wykonawca pomniejszy wartość wykonania usługi.

Pytanie nr 2:

Czy podejścia w ilości 6,0 szt. to średnica dn 25

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Podejścia mają średnicę dn 25

Pytanie nr 3:

Wpięcie instalacji do istniejących pionów wraz z wymianą zaworów czy chodzi o te 6,0 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

6 szt. zaworów dotyczy wstawienia zaworów w poziomie instalacji – ze względu na jej długość zakładamy ich 6, mniej więcej jeden co 15 metrów.