



**Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach**  
ul. Partyzantów 21  
41-400 Mysłowice

Biuro Obsługi Klienta: 32 317 43 00  
502 396 732  
502 396 640

e-mail: [mzgak@mzgak.myslowice.pl](mailto:mzgak@mzgak.myslowice.pl)  
[www.mzgak.myslowice.pl](http://www.mzgak.myslowice.pl)

Mysłowice, dnia 12 lutego 2025 r.

**Znak: DOZP.271.1.29.2025**

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach przekazuje odpowiedź na pytanie do treści Zapytania ofertowego zgłoszone w zapytaniu ofertowym pn. **Dostawa i wymiana wodomierzy w budynkach administrowanych przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach.**

### **Pytanie nr 1:**

Czy ma Pani dokładne ilości wodomierzy?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Do wymiany przewidzianych zostało ok. 800 szt. wodomierzy, w tym. ok. 700 szt. – zimna woda i ok. 100 szt. – ciepła woda.

### **Pytanie nr 2:**

Wodomierze DN15 zimna woda, DN15 ciepła woda, DN20 zimna woda, DN20 ciepła woda?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający wymaga zaoferowania wodomierzy DN 15. Jeśli w lokalu mieszkalnym zaistnieje konieczność montażu wodomierza DN20 Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o tym fakcie. Zamawiający w takim przypadku dokona wymiany we własnym zakresie.

### **Pytanie nr 3:**

Czy wodomierze w większości zamontowane w mieszkaniach? Czy zdarzają się szachty? Czy są wodomierze zamontowane w studzienkach wodomierzowych?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Wodomierze zamontowane są w lokalach mieszkalnych.

### **Pytanie nr 4:**

Czy urządzenia mają być "zwykłe" czy z modułem radiowym?.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający wymaga zaoferowania wodomierzy bez modułu radiowego.

### **Pytanie nr 5:**

Chciałbym dowiedzieć się jakie wodomierze obecnie są zamontowane. Suchobieżne czy mokrobieżne?.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamontowane wodomierze to model suchobieżny.

### **Pytanie nr 6:**

Czy wymianie podlegają wszystkie lokale w obrębie danego budynku czy tylko część np. 5 mieszkań z 20?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 6:**

W większości przypadków wymiana obejmuje wszystkie lokale mieszkalne w budynku.

**Pytanie nr 7:**

Proszę o określenie średnicy wodomierza czy to jest dn 15 i nominalnego przepływu tego wodomierza, klasy pomiarowej wodomierza R.

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Wodomierz DN15, nominalny przepływ 1,6m<sup>3</sup>/h, klasa metrologiczna B (zakres metrologiczny R80-50) .

**Pytanie nr 8:**

Czy macie Państwo zestawienie budynków, w których mają się odbyć wymiany.

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Wszystkie budynki, w których wykonana ma zostać wymiana wodomierzy znajdują się na terenie Mysłowic.

Ponadto informuję, że w związku z wpływem powyższych pytań od potencjalnych Wykonawców, termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia **17 lutego 2025 r.**

Z upoważnienia Dyrektora  
Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach  
Kierownik Zespołu ds. organizacyjnych i zamówień publicznych

*/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*