

W związku z wpływem do Zamawiającego pytań w sprawie postępowania na **Dostawa i montaż okien -**

ZADANIE 1: Wymiana okien drewnianych na okna PCV

ZADANIE 2: Wymiana witryn i drzwi stalowych na stolarkę aluminiową w lokalu użytkowym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione pytania:

Pytanie 1

Proszę o podanie konkretnych wymiarów do okien oznaczonych numerem XV. Podane w załączniku nr 7 wymiary 0,96x1,76 są niewystarczające w przypadku gdy okna zawierają tak skomplikowane wycięcia. Analogiczna sytuacja w przypadku rysunku XVI.

Odpowiedź:

Wymiary ujęte w załączniku nr 7 określają standardowe zwymiarowanie i powierzchnie stolarki. Odnośnie okien wzór XV i XVI zastosowano współczynnik zwiększający cenę za m² w stosunku do okien standardowych.

Pytanie 2

Proszę o podanie konkretnych wymiarów zestawu balkonowego z rys. XIV. Na ulicy Oświęcimskiej pierwszy wymiar 0,70x2,30 dotyczy prawdopodobnie drzwi. Natomiast drugi wymiar 0,80 x3,10 nie pasuje do rysunku. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Wymiary zestawu balkonowego rys. nr XIV

0,80x310 to drzwi balkonowe z naświetlem (kwaterą górną)

0,70x230 to okno balkonowe z kwaterą górną i dolną

Pytanie 3

Proszę o określenie co na rysunkach oznacza przerywana linia, a co ciągła. Czy któraś z nich oznacza poprzeczkę. np. rys. IV, V.

Odpowiedź:

Na rysunkach drobna linia przerywana oznacza sposób otwierania okna lub drzwi – rozwierane lub rozwierano – uchylne. Linia przerywana (szeroka) oznacza poprzeczkę w drzwiach

Pytanie 4

Proszę o określenie rys. XVI. Czy w dolnej części znajduje się płyta PCV?

Odpowiedź:

W dolnej części rys. XVI znajduje się zabudowa stała z płyty PCV

Pytanie 5

W załączniku 8 występuje rysunek nr XI. Jednak w spisie ulic nigdzie taki numer nie występuje.

Odpowiedź:

W załączniku nr 8 wzór okna nr XI nie występuje i w tym postępowaniu nie będzie wykonane

INSPEKTOR
ds. zamówień publicznych

mgr inż. Anna Stalmach

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej

mgr inż. Janusz Wszółek