

# INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU DLA BUDYNKÓW MZGK w MYŚLOWICACH

## ALARMOWANIE

- W przypadku powstania pożaru, awarii lub innego niebezpieczeństwa należy zachować spokój, powiadomić telefonicznie lub w inny sposób osoby będące w pobliżu, Straż Pożarną oraz Dyrektora MZGK.
- STRAŻ POZARNA** tel. - 998 lub 112 lub 32/316 00 30-31  
**POGOTOWIE RATUNKOWE** tel. - 999 lub 112  
**POLICJA** tel. - 997 lub 112  
**DYSPOZYTOR MZGK (całą dobę)** tel. - 32/223-28-80  
**KIEROWNIKA ADMINISTRACJI** tel. - 32/222-24-97
- Przy alarmowaniu **STRAŻY POŻARNEJ** należy podać:
- co się pali (np. mieszkanie, piwnica, strych, biuro, maszyna, magazyn, itp.),
  - gdzie się pali (dokładny adres budynku, piętro, dojazd),
  - co jest objęte pożarem (wyposażenie, odzież, tworzywa sztuczne, magazynowane materiały),
  - numer telefonu z którego się mówi oraz swoje nazwisko.
- Słuchawkę należy odłożyć dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia.
- Przy telefonie należy chwilę odczekać na ewentualne sprawdzenie zgłoszenia.
- Na wezwaną Straż Pożarną należy oczekiwać przed lub w sąsiedztwie obiektu, w którym trwa pożar. Dowódcy akcji należy udzielić wyczerpujących wyjaśnień, a następnie podporządkować się jego poleceniom.
- Osoba która zauważyła pożar powinna zaalarmować osoby będące w zagrożeniu, Straż Pożarną, oraz zachować spokój aby nie dopuścić do paniki.
- Przed przystąpieniem do akcji gaśniczej należy w miarę możliwości wyłączyć dopływ energii elektrycznej i gazu, przeprowadzić ewakuację usunąć materiały mogące powodować rozprzestrzenianie się pożaru. Nie należy otwierać bez potrzeby drzwi i okien do pomieszczeń, w których powstał pożar, gdyż dopływ tlenu sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia.
- Akcją ratowniczo – gaśniczą do czasu przybycia Straży Pożarnej kieruje Dyrektor, Kierownik Administracji lub osoba najbardziej doświadczona, opanowana i energiczna. Pozostałe osoby wykonują polecenia.

## WYCIĄG Z PRZEPISÓW PPOŻ DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenienie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji a w szczególności:

- a/ przechowywanie w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz innych pomieszczeń ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach cieczy o temp. zapłonu poniżej 55°C, gazów palnych, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, ciał stałych o temperaturze samozapalenia poniżej 200°C oraz materiałów mających skłonności do samozapalenia,
- b/ przelewanie paliwa w garażach oraz napełnianie nim zbiorników paliwa w pojazdach,
- c/ użytkowanie elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta,
- d/ naprawianie bezpieczników, instalacji elektrycznych i gazowych przez osoby nieuprawnione,
- e/ korzystanie z uszkodzonych lub prowizorycznych instalacji elektrycznych i gazowych jak również ich przeciążanie,
- f/ składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej(korytarze) oraz ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację,
- g/ zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,
- h/ uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego, wyjść ewakuacyjnych, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz głównego zaworu gazu,
- i/ spalanie śmieci i odpadków w miejscu umożliwiającym zapalenie się sąsiednich obiektów lub materiałów palnych.

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. Nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami) – Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę ochrony przeciwpożarowej, bądź policję.

Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszej instrukcji i przepisów przeciwpożarowych podlegają sankcjom wewnętrznym zarządcy budynków lub kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń.

ZATWIERDZAM

  
Dyrektor MZGK/