

Koło 11 sierpnia 2017 r.

WYJAŚNIENIA NR 5

Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla kontraktu
„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło”

Nr ogłoszenia: 2017/S 135-276021

Nr referencyjny: DZ3.3411-4/17

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zm.) Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający przewiduje dostawę ścieków dowożonych? Jeśli tak to zwracamy uwagę, że w PFU nie jest przewidziany żaden zbiornik na ścieki dowożone, żadna stacja zlewca. W jaki sposób Zamawiający planuje przyjmować ścieki dowożone?

Odpowiedź na pytanie 1.

Zamawiający informuje, że zakres zamówienia obejmuje remont istniejącej stacji zlewczej, która zlokalizowana jest na terenie przyległym do terenu oczyszczalni ścieków – działka nr 52 i nr 53.

W punkcie 2.2 PFU wymieniony jest zakres dotyczący stacji zlewczej, który w uszczegółowieniu polegać ma na:

1. odtworzeniu na nowo istniejącego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką.
2. remontu istniejącego budynku w zakresie pokrycia dachowego, remontu elewacji i tynków wewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
3. zainstalowania w budynku punktu przyjęcia ścieków z szybkozłączem, automatyczną zasuwą odcinającą, pomiarem pH oraz systemem identyfikacji przewoźnika.
4. naprawa istniejącej nawierzchni w zakresie obecnego obszaru. Naprawa polegać ma na wyrównaniu sklawiszowanych płyt betonowych i chodnikowych, ewentualnej wymianie płyt w przypadku ich zniszczenia. Alternatywnie Wykonawca w projekcie może zaproponować wykonanie nawierzchni na nowo, przy czym nie są dopuszczalne powierzchnie asfaltowe. Nawierzchnia musi być rozwiązana w ten sposób aby możliwy był odpływ wody pochodzącej z płukania wozu asenizacyjnego (taca).

Istniejący na terenie stacji zlewczej zbiornik pozostaje bez zmian, należy jedynie sprawdzić jego szczelność.

PREZES ZARZĄDU

MIEJSKI ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp.z o.o.
ul. Energetyczna 11
62-600 KOŁO
tel. 63 27 20 835, fax 63 26 16 125
NIP 666-211-03-92, R.302220305

Krzysztof Sobczak
z up. Danusia Górska