

Koło 05.05.2020 r.

## WYJAŚNIENIA NR 18

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego dla kontraktu  
**„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło”**

**Nr ogłoszenia:** 2020/S 072-170217

**Nr referencyjny:** DZ3.3411-3/20

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1843 ze zm.) Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.

### Pytanie 1

1. W związku z wymogiem zawartym w Tom III PFU str. 28 dot. wdrożenia systemu NSS w formie sprawdzonego rozwiązania i z wykluczeniem rozwiązań prototypowych prosimy o informację nt. sposobu weryfikacji niniejszych zapisów PFU. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga przedstawienia referencji na tego typu rozwiązanie? Czy wymóg dotyczy poszczególnych modułów systemu, czy też systemu jako całości? Prosimy o uszczegółowienie niniejszych wymogów.

### Odpowiedź:

Na etapie składania oferty Zamawiający nie będzie formalnie wymagał żadnych referencji dotyczących Nadrzędnego Systemu Sterowania.

Natomiast na etapie realizacji Kontraktu zgodnie z zapisami pkt. 6.2.35 PFU Zamawiający będzie od Wykonawcy wymagał, aby zastosowana aparatura i urządzenia pomiarowe były sprawdzone w podobnych aplikacjach w porównywalnych warunkach klimatycznych, a także dobrane w taki sposób, aby zminimalizować nakład prac eksploatacyjnych. Będzie również oczekiwał zapewnienia NSS odpornego na wpływ ścieków przemysłowych z wysoką zawartością tłuszczu, automatycznego czyszczenia urządzeń optycznych przy pomocy wycieraczki. Pożyczony jest również bieżący dostęp do informacji o zbliżających się pracach eksploatacyjnych, ostrzeżeniach i błędach urządzeń w celu zapewnienia poprawnej realizacji algorytmów systemu SCADA i NSS. I w tym zakresie, na etapie zatwierdzania Projektu Wykonawczego z zakresu AKPiA referencje dotyczące proponowanych rozwiązań z zakresu całego NSS będą jak najbardziej wskazane.

Prezes Zarządu  
Robert Gajda

