

Opis przedmiotu zamówienia

1. Dobór i dostawa przemysłowego osuszacza powietrza z elektronicznym czujnikiem wilgotności,
 2. Osuszacz z wentylatorem ze sprężem min. 300 Pa,
 3. Dostawa na miejsce w Kole na Stację Uzdatniania Wody przy ul. Zawadzkiego 7 w cenie oferty,
 4. Koszt rozruchu w cenie oferty,
 5. Koszt montażu po stronie zamawiającego,
 6. Osuszacz dobrany do osuszania Hali Filtrów o parametrach:
 - a. Długość - 33,00 m,
 - b. Szerokość - 12,80 m,
 - c. Wysokość max - 11,72 m,
 - d. Powierzchnia zabudowy - 422,40 m²,
 - e. Powierzchnia użytkowa - 396,00 m²,
 - f. Kubatura - 4.770,00 m³,
- Gwarancja 24 z serwisem po 12 miesiącach pracy po rozruchu.