



DZ3.3411-4/23/536

Koło 29.05.2023 r.

WYJAŚNIENIA NR 1

Dotyczy: „Renowacja bezwykopowa kanału sanitarnego od ulicy Toruńskiej do kolektora głównego w Kole”

Nr referencyjny: DZ3.3411-4/23

Na podstawie § 34 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane obowiązującego w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.

1. Zgodnie z zapisami pkt 2.2.4. „Opisu przedmiotu zamówienia” barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności i powinna być w kolorze niebieskim. Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, że do realizacji przedmiotowego zadania dopuszczony zostanie również rękaw innej barwy. Rękawy z włókna szklanego utwardzane promieniami UV, nasączone w warunkach fabrycznych u producenta, mają kolor zbliżony do białego i tego typu rękawy były już niejednokrotnie w przeszłości montowane podczas napraw bezwykopowych realizowanych na zlecenie MWiK Sp. z o.o. w Kole.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rękaw innej barwy.

2. W pkt 1.1 „Opisu przedmiotu zamówienia” Zamawiający wskazuje, że w zakres prac wchodzi również wykonanie napraw punktowych kanalizacji. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, prosimy o doprecyzowanie powyższego zapisu w zakresie ilości i średnic przewidzianych do wykonania „pakerów”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada wiedzy o ilości "pakerów". W opisie Zamawiający informuje, iż może wystąpić konieczność wykonania naprawy punktowej w przypadku dużego zniszczenia kanału, ale taka naprawa może nie wystąpić.

Prezes Zarządu

Robert Gajda