

## WYJAŚNIENIA NR 8

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego dla kontraktu  
**„Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby działalności MZWIK Sp. z o.o.  
w Kole”**

**Nr referencyjny: DZ3.3411-6/23**

Na podstawie § 34 ust. 3 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane obowiązującego w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.

### **Pytanie**

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz mając na uwadze strefę wiatrową w jakiej znajduje się Państwa lokalizacja wnosimy o rezygnację z wytrzymałości modułów na ssanie wiatru na poziomie 3800Pa zamieniając na 2400 Pa co jest standardowym parametrem dla wiodących na rynku modułów. Zmiana taka zwiększy konkurencyjność w postępowaniu oraz ograniczy zbędne koszty.

Ponadto prosimy o rezygnację z parametru „powłoka panela – umożliwiająca samooczyszczenie modułu” Zapis taki jest wykorzystywany przez nielicznych producentów natomiast technologicznie nie niesie za sobą innych rozwiązań

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis o wytrzymałości modułów na ssanie wiatru na poziomie 3800Pa.

Zamawiający postrzymuje również zapis „powłoka panela – umożliwiająca samooczyszczenie modułu” ponieważ w pobliżu znajduje się Stacja odwadniania i higienizacji osadów (produkcja ulepszacza do gleby powodująca duże pylenie)

Prezes Zarządu  
Robert Gajda