

Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr1

1. Urządzenie typu Best, model BetaLine BLE 6.250 L4 EC US1, obejmuje:

- wymiana 6 sztuk żarników
- czyszczenie lub wymiana 6 sztuk rur kwarcowych
- wymiana kompletu uszczelnień w tym mechanizmu automatycznego czyszczaka
- wyczyszczenie i nasmarowanie układu automatycznego czyszczaka
- wyczyszczenie/wymiana czujnika UV
- kalibracja urządzenia i nowych żarników
- sprawdzenie lub wymiana czujnika intensywności

2. Urządzenie typu Siemens UV Barrier M 1250, obejmuje:

- wymiana 6 sztuk żarników
- czyszczenie lub wymiana 6 sztuk rur kwarcowych
- wymiana kompletu uszczelnień w tym mechanizmu automatycznego czyszczaka
- wyczyszczenie i nasmarowanie układu automatycznego czyszczaka
- wyczyszczenie/wymiana czujnika UV
- kalibracja urządzenia i nowych żarników
- sprawdzenie lub wymiana czujnika intensywności