

## WYJAŚNIENIA NR 1

**Dotyczy postępowania na:**

**„Wykonanie włączenia studni głębinowych – nr 5 i 6 do systemu wodociągowego MZWiK Sp. z o.o. w Kole”**

**Nr referencyjny: DZ3.3410-3/24**

Na podstawie § 34 ust. 3 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane obowiązującego w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.

### **Pytanie**

W nawiązaniu do zapytania ofertowego związanego z postępowaniem o numerze DZ3.3410-3/24, proszę o udzielenie dodatkowych informacji:

1. Głębokość zwierciadła statycznego w studni nr 5 oraz studni nr 6

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że głębokość zwierciadła statycznego w studni 5 i 6 jest na tym samym poziomie ok 2 m

2. Ciśnienie wymagane na wejściu do SUW dla studni nr 5 oraz studni nr 6

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podaje parametry pompy głębinowych: Q - 110 m<sup>3</sup>/h i H - 38-62 m.

  
Prezes Zarządu

Robert Gajda