



Koło 20.05.2024 r.

ZMIANA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ -załącznik nr 1

Dotyczy: „Wykonanie przewiertu sterowanego wraz ze zgrzaniem rur w ramach realizacji inwestycji budowy sieci wodociągowej w ul. Krańcowej w Kole”

Nr referencyjny: DZ3.3410-15/24

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole zmienia treść specyfikacji technicznej. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 1 Specyfikacji Technicznej pkt. I. podpunkt 2:

Było "Wykonanie przewiertu sterowanego pod rurę DN 110x10,0 mm PE 100 RC SDR11 PN16..." i nadaje mu następujące brzmienie:

"Wykonanie przewiertu sterowanego pod rurę DN 110x6,6 mm PE 100 RC SDR17 PN16..."

W związku ze zmianą zapisów w Specyfikacji Technicznej zał. nr 1 zamawiający dokonuje wydłużenia terminu składania ofert.

Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 2- FORMULARZ OFERTY

III. Forma złożenia oferty

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia **22.05.2024r.** do godz.12⁰⁰ w formie: pisemnej (osobiście, listownie) lub na adres e-mail:

sebastian.filiks@mzwik-kolo.pl na adres: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole ul. Energetyczna 11, 62-600 KOŁO

Prezes Zarządu
Krzysztof...