

OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAŁALNOŚCI NIEZAWIERAJĄCY OKREŚLEŃ SPECJALISTYCZNYCH

Ubiegającym się o wydanie zgody wodnoprawnej na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z pasa drogowego ul. Toruńskiej w Kole wraz z terenami przyległymi do wód – Kanału Lubiny w km 6+221 za pomocą zalegalizowanego wylotu zlokalizowanego na działce nr ew. 38/1, obręb ewidencyjny 300901_1.0001, Koło, arkusz 23, gmina Miasto Koło, powiat Kolski, województwo wielkopolskie jest: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ul. Energetyczna 11, 62-600 Koło.

Wody opadowe lub roztopowe pochodzący będą z pasa drogowego ul. Toruńskiej w Kole wraz z terenami przyległymi. Do podczyszczenia ww. wód zaprojektowano separator lamelowy z osadnikiem o przepływie nominalnym $50 \text{ dm}^3/\text{s}$ i przepływie maksymalnym $500 \text{ dm}^3/\text{s}$. Pozyskane odpady (osady ściekowe) z urządzenia podczyszczającego są odpadami niebezpiecznymi i powinny być przekazane firmie zewnętrznej posiadającej stosowne zezwolenia. W ramach inwestycji nie projektuje się wykonania nowych urządzeń wodnych. Korzystanie z wód opierało się będzie na istniejącym, zalegalizowanym wylocie wód opadowych lub roztopowych.

Przed odprowadzeniem do odbiorników ww. wody będą spełniały wymagania jakie nakłada na nie stosowne rozporządzenie, czyli węglowodory ropopochodne nie mogą przekroczyć stężenia 15 mg/l , a zawiesiny ogólne 100 mg/l .

Ilość odprowadzanych do Kanału Lubiny wód opadowych lub roztopowych przedstawiała się będzie następująco:

$$Q_{\text{maksymalne sekundowe}} = 0,055 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{maksymalne godzinowe}} = 198,79 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{średnie roczne}} = 15\,675,00 \text{ m}^3/\text{r.}$$