



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

62-600 Koło, ul. Energetyczna 11

www.mzwik-koło.pl

e-mail: mzwik@mzwik-koło.pl

Sekretariat tel. 63 27 20 835

Biuro Obsługi Klientów, ul. Zawadzkiego 7

tel. 530 276 606

e-Doręczenia: AE:PL-61355-29621-CDURU-31

WYJAŚNIENIA NR 2

Dzień dobry,

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na kolejne pytania:

1. Zamawiający wskazał termin realizacji zadania na dzień 01.12.2026 r. Zwracamy uwagę, iż do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu oraz uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Procedura ta trwa zazwyczaj ok. 3 miesiące. Ponadto zwracamy uwagę, iż przedmiot zamówienia realizowany jest z wykorzystaniem pre impregnowanych rękawów wykonywanych na specjalne zamówienie. Czas produkcji rękawów wyniesie ok. 2 miesiące od dokonania pomiarów i złożenia zamówienia. W związku z powyższym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 18.12.2026 r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do dnia 31.12.2026 r.

2. Czy zamawiający przyjmie odpady z czyszczenia kanalizacji sanitarnej? Jeżeli tak, prosimy o podanie warunków cenowych przyjęcia 1Mg odpadu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie możliwości przyjęcia odpadu o tym kodzie.

3. Zamawiający w wymaganiach materiałowych wobec rękawa wskazał m.in. "Barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności – kolor niebieski". Zwracamy uwagę, że wymagany przez Zamawiającego typ rękawa (szklany) utwardzany jest poprzez promienie UV, które oddziałują na fotoinicjatory reakcji. W związku z tym niemożliwe jest zastosowanie pigmentów, a co za tym idzie uzyskania koloru niebieskiego. Zastosowanie pigmentów ograniczyłoby transmitancję światła, co w konsekwencji uniemożliwiłoby utwardzenie rękawa. Mając na uwadze powyższe wnosimy o wykreślenie zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis Tom III- Opis Przedmiotu zamówienia w pkt. 2.2.4 na:

Barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności.

4. Zamawiający w wymaganiach materiałowych wobec rękawa wskazał m.in. "Rękaw musi trwale związać się z rurą poprzez sklejenie.". Zwracamy uwagę, że wymagany przez Zamawiającego typ rękawa (szklany) nie przykleja się do ścianki rury ponieważ posiada membranę zewnętrzną, zatrzymującą żywicę wewnątrz rękawa. Nie jest możliwe nasączenie i utrzymanie żywicy w rękawie bez tej membrany, która stanowi integralną część rękawa. Co więcej dodatkowo rękaw powleczony jest specjalną folią nieprzepuszczającą promieni UV. Usunięcie folii spowodowałoby natychmiastowe utwardzenie się i zniszczenie rękawa przed jego montażem. W związku z tym wnosimy o wykreślenie zapisu.

Odpowiedź:



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

62-600 Koło, ul. Energetyczna 11

www.mzwik-kolo.pl

e-mail. mzwik@mzwik-kolo.pl

Sekretariat tel. 63 27 20 835

Biuro Obsługi Klientów, ul. Zawadzkiego 7

tel. 530 276 606

e-Doręczenia: AE:PL-61355-29621-CDURU-31

*Zamawiający zmienia zapis Tom III- Opis Przedmiotu zamówienia w pkt. 2.2.5 na:
Wymiary rękawa muszą być dobrane do średnicy kanału. Przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału ma nie dopuścić do penetracji wód gruntowych w przestrzeń między rurą remontowaną a zainstalowaną wykładziną.*

Prezes Zarządu

Krzysztof Bąkowski