



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

62-600 Koło, ul. Energetyczna 11

www.mzwik-kolo.pl

e-mail: mzwik@mzwik-kolo.pl

Sekretariat tel. 63 27 20 835

Biuro Obsługi Klientów, ul. Zawadzkiego 7

tel. 530 276 606

e-Doręczenia: AE:PL-61355-29621-CDURU-31

DZ3.3411-5/26

Koło 28.07.2026 r.

WYJAŚNIENIA NR 4

Dotyczy: „Remont bezwykopowy kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja (od ul. Kochanowskiego do ul. E. Plater).w Kole”

Nr referencyjny: DZ3.3411-5/26

Na podstawie § 34 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane obowiązującego w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania nr: DZ3.3411-5/26 dotyczącego zadania pn.: „Remont bezwykopowy kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja (od ul. Kochanowskiego do ul. E. Plater) w Kole”, prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Prosimy o informację, czy Zamawiający dysponuje materiałami z inspekcji TV istniejącego kanału sanitarnego DN200mm na odcinku o długości ok. 550 m przewidzianym do renowacji.

W przypadku posiadania takich materiałów (nagrania video oraz raporty z inspekcji TV), uprzejmie prosimy o ich udostępnienie.

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, że nie dysponujemy materiałami z inspekcji TV

2. Prosimy również o przekazanie informacji dotyczących studni kanalizacyjnych S1–S18 objętych zakresem modernizacji.

W szczególności prosimy o:

- podanie średnic wszystkich studni kanalizacyjnych,
- wskazanie głębokości poszczególnych studni (rzędna terenu oraz rzędna dna).

Dane te są niezbędne do prawidłowego sporządzenia rzetelnej kalkulacji kosztowej.

Odpowiedź:

Studnie z kręgów betonowych DN 1000 oraz głębokość studni waha się od 1.4 metra do 2,3 metra.

Prezes Zarządu

Krzysztof Bakowski