



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

62-600 Koło, ul. Energetyczna 11

www.mzwik-kolo.pl

e-mail: mzwik@mzwik-kolo.pl

Sekretariat tel. 63 27 20 835

Biuro Obsługi Klientów, ul. Zawadzkiego 7

tel. 530 276 606

e-Doręczenia: AE:PL-61355-29621-CDURU-31

DZ3.3411-5/26

Koło 29.07.2026 r.

WYJAŚNIENIA NR 5

Dotyczy: „Remont bezwykopowy kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja (od ul. Kochanowskiego do ul. E. Plater).w Kole”

Nr referencyjny: DZ3.3411-5/26

Na podstawie § 34 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane obowiązującego w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.

Dzień dobry,

Miałbym kilka pytań odnośnie realizacji robót:

1. W kwestii zajęcia pasa drogowego, czy wykonawca musi wykonać POR w celu ustawienia się przy studniach? Czy jest możliwość wykonania prac w trybie awaryjnym?

Odpowiedź:

Nie ma możliwości wykonania prac w trybie awaryjnym oraz trzeba wykonać POR.

2. Czy macie Państwo możliwość przyjęcia i utylizacji osadu z czyszczenia kanału objętego zakresem renowacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma możliwości przyjęcia odpadu o tym kodzie.

3. Czy posiada Pan informację odnośnie głębokości i średnic studni, które mają zostać poddane renowacji?

Odpowiedź:

Studnie z kręgów betonowych DN 1000 oraz głębokość studni waha się od 1,4 metra do 2,3 metra.

Prezes Zarządu
Krzysztof Bakowski