

Postępowanie DS/3/2018

Budowa stacji mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego OB. 5A wraz z sieciami technologicznymi

Przedsiębiorstwo „NOGAT” Sp. z o.o.
Kałdowo Wieś, 82 – 200 Malbork
tel./fax 0-55 272-21-66, 272-37-53
www.nogat.malbork.pl e-mail: a.guzow@nogat.malbork.pl

NIP 579-20-00-069 REGON 192792756
Kapitał zakładowy spółki 13 306 000 PLN
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VII Wydział Gospodarczy KRS 0000162098

Kałdowo Wieś, 2018-07-18

Znak postępowania: **DS/ 3 /2018**

Do Oferentów

ODPOWIEDZI NR 4
(do SIWZ nr DS/ 3 /2018)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa stacji mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego OB. 5A wraz z sieciami technologicznymi w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kałdowo Wieś, gmina Malbork



Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - dalej PZP. Zamawiający Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. z siedzibą w Kałdowie Wsi wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1

W ramach przetargu nr 581066-N-2018 proszę o wyjaśnienie czy armatura musi być wyposażona w napędy o zmiennej prędkości obrotowej oraz prądzie rozruchowym mniejszym od znamionowego takie jak obecnie są zainstalowane na Oczyszczalni ścieków?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wymaga aby napędy elektryczne armatury posiadały zmienną prędkość obrotową oraz prąd rozruchowy mniejszy od znamionowego.

WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU
 
mgr Adam Janowczyk mgr inż. Wojciech Zegarek