Przedsiębiorstwo „NOGAT" Sp. z o.o.
Kamionka 101 , 82 – 200 Kamionka
tel. 55 272-21-66, 272-37-53
www.nogat.malbork.pl e-mail: przetargi@nogat.malbork.pl

NIP 579–20–00–069 REGON 192792756 BDO 000085805
Kapitał zakładowy spółki 13 306 000 PLN
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VII Wydział Gospodarczy KRS 0000162098

Kamionka, 2026-10-27

Znak postępowania: DS/ 2 /2026
Ldz. DS/ 759 /2026

Do Wykonawców
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1380516

NR 6 WYJAŚNIENIA
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy:
Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019r– Prawo zamówień publicznych – dalej Pzp na dostawy pn.:

„Rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków PARKOWA w Malborku"

realizowanego w ramach przedsięwzięcia finansowanego z pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), przeznaczonej na realizację inwestycji związanych z rozbudową i przebudową infrastruktury kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa „Nogat" Sp. z o.o., w tym na rozbudowę i przebudowę przepompowni ścieków „Parkowa" w Malborku

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ .
W związku tym zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zmianami), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1
W SST-03 w pkt. 2.2.22 Klimatyzatory , podano parametry techniczne w pkt .a) jednostka wewnętrzna (kompakt ścienny). Jaka ma być moc tej jednostki oraz jaka ilość ?
Dokumentacja techniczna nie przewiduje montażu klimatyzatorów, w jakich pomieszczeniach mają być montowane jednostki wewnętrzne i w jakiej ilości?

Odpowiedź nr 1
Montaż klimatyzatorów został wykonany we wcześniejszych etapach wykonania inwestycji.
Jednostki zamontowane zostały w rozdzielni głównej.

Pytanie nr 2

Ile suwnic należy przyjąć do wyceny? Czy tak jak w dokumentacji technicznej – 2 szt., czy tak jak w przedmiarze – 1 kpl.?

Odpowiedź nr 2

W budynku krat zaprojektowano jedną suwnicę o udźwigu 4 ton – 1 kpl.
W budynku przepompowni zaprojektowano dwa wciągniki jednoszynowe elektryczne o udźwigu 2 ton każdy.

Pytanie nr 3

Ile kontenerów na skratki należy przyjąć do wyceny? Czy tak jak w dokumentacji technicznej – 2 szt., czy tak jak w przedmiarze – 1 szt.?

Odpowiedź nr 3

W dokumentacji technicznej oraz w przedmiarze w poz. 251 d.2.2. wskazano dostawę 2 szt. Kontenerów ze stali ocynkowanej o pojemności $4m^3$

Adam Janowczyk
Elektronicznie podpisany przez Adam Janowczyk
Data: 2026.10.27 11:53:35 +01'00'