



	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA, NR AK 001 Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego	Data badania: 21.12.2020
Oddział terenowy w Gdańsku		
Eksploatujący: 1901455 OPERA BAŁTYCKA W GDAŃSKU ALEJA ZWYCIĘSTWA 15 80-219 GDAŃSK	Urządzenie: STAŁY ZBIORNIK CIŚNIENIOWY Wytwórca: JSC "REMEZA" - BELARUS Numer ewidencyjny: 7306049201 Numer fabryczny: 749769 Rok budowy: 2019 Pojemność: 0.2700 m3 Numer technologiczny:	
Miejsce wykonania badania: GDAŃSK ALEJA ZWYCIĘSTWA 15		
Dokumenty odniesienia: Ustawa z 21.12.2000 (Dz.U. z 2019 r. poz. 667, z późn. zm.);rozp. MGPIPS z 9.07.2003 (Dz. U. Nr 135, poz. 1269)		
Wykonano badanie: czynności poprzedzające wydanie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację z badaniem odbiorczym Zakres badania: rewizja zewnętrzna Wynik badania: pozytywny Parametry urządzenia: Czynniki robocze: powietrze, temperatura dopuszczalna: 100 st. C. Ciśnienie dopuszczalne: 11.00 bar , ilość przestrzeni roboczych: 1 Uwagi, zalecenia, niezgodności: Zbiornik zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zaworem bezpieczeństwa AirTek, nr fabr. NS126, nastawa 11 bar. Przepustowość zaworu Q= 2667 L/min (wydajność źródła zasilania wynosi 950 L/min). Sprawdzono działanie zaworu. Grubość minimalna płaszcz: Gmin= 3,0mm oraz dennic: Gmin= 3,1mm Załączniki: 1. Opis techniczny 2. Dokumentacja wytwórcy 3. Deklaracja zgodności urządzenia oraz zaworu bezpieczeństwa 4. Rysunek konstrukcyjny 5. Schemat usytuowania 6. Instrukcja eksploatacji		
Terminy następnych badań: Kontrolne: grudzień 2023		
Potwierdzam wykonanie badania oraz odbiór protokołu: Osoby upoważnionej przez Eksploatującego	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO INSPEKTOR 	



**PREZES
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO**

Gdańsk, dnia 21.12.2020

**OPERA BAŁTYCKA W GDAŃSKU
ALEJA ZWYCIĘSTWA 15
80-219 GDAŃSK**

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 667, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256), po wykonaniu czynności dozoru technicznego (protokół z dnia 21.12.2020) przy urządzeniu technicznym o numerze fabrycznym 749769 i numerze ewidencyjnym 7306049201:

1. zezwala się na eksploatację ww. urządzenia technicznego do dnia 31.12.2023, przy aktualnych parametrach/danych określonych w:

- księdze rewizyjnej urządzenia,
-

2. ustala się dla urządzenia formę dozoru ograniczonego.

UZASADNIENIE

W dniu 21.12.2020 wykonano czynności dozoru technicznego, które zakończyły się wynikiem pozytywnym. Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym, na podstawie pozytywnych wyników badań i wykonanych czynności, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy, organ właściwej jednostki dozoru technicznego wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia.

W związku z tym postanowiono jak w sentencji.

**PREZES
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO**



POUCZENIE: Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

21.12.2020

data

.....
potwierdzenie odbioru decyzji

* niepotrzebne skreślić