

	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA, NR AK 001 Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego	Data badania: 13.12.2023
Oddział terenowy w Gdańsku		
Eksploatujący: 1901455 OPERA BAŁTYCKA W GDAŃSKU ALEJA ZWYCIĘSTWA 15 80-219 GDAŃSK	Urządzenie: STAŁY ZBIORNIK CIŚNIENIOWY Wytwórca: JSC "REMEZA" - BELARUS Numer ewidencyjny: 2306065346 Numer fabryczny: 749769 Rok budowy: 2019 Pojemność: 0.2700 m3 Numer technologiczny:	
Miejsce wykonania badania: GDAŃSK ALEJA ZWYCIĘSTWA 15		
Dokumenty odniesienia: Ustawa z 21.12.2000 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1622); rozp. MRiT z 17.12.2021 (Dz. U. z 2022 r. poz. 68)		
Wykonano badanie: badanie okresowe Zakres badania: rewizja zewnętrzna Wynik badania: pozytywny		
Parametry urządzenia: Czynniki robocze: powietrze, temperatura dopuszczalna: 100 st. C. Ciśnienie dopuszczalne: 11.00 bar , Ilość przestrzeni roboczych: 1		
Uwagi, zalecenia, niezgodności: Stan techniczny zbiornika wraz z osprzętem ciśnieniowym i zabezpieczającym - bez uwag. UWAGA: Zmiana formy dozoru technicznego na dozór pełny. Poprzedni numer ewidencyjny: 73-06-049201		
Terminy następnych badań: Rewizja zewnętrzna: grudzień 2026 Rewizja wewnętrzna: Próba ciśnieniowa:		
Potwierdzam wykonanie badania oraz odbiór protokołu: <div style="text-align: center;">  (podpis) Osoby upoważnionej przez Eksploatującego </div>	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO <div style="text-align: center;">  A </div>	