

Opoczno, 10 stycznia 2017 r.

WKSF.042.11.2016

Odpowiedzi na zapytania oferentów w postępowaniu na Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Opocznie w ramach projektu „PLATFORMA OPEN OPOCZNO – SAMOOBSŁUGOWY PORTAL MIESZKAŃCA”

L.p.	PYTANIA I ODPOWIEDZI	
1	Pyt.	W zapytaniu (pkt 3.1 ppkt. f) jest mowa o zaprojektowaniu urządzeń aktywnych – czy parametry podane są prawidłowe? Czy wymagają Państwo prędkości na poziomie „10GB/s” (gigabajtów, nie gigabitów) oraz okablowanie poziome z prędkości „10/100/100 Gbs” czy tutaj też chodzi o sieć 1Gbit?
	Odp.	Prawidłowy zapis punktu 3.1 ppkt. F brzmi: „należy zaprojektować urządzenia aktywne, które będą pracowały z prędkością 10 Gb/s w połączeniach szkieletowych w oparciu o światłowód jednomodowy oraz z prędkością 10/100/1000 Gb/s w okablowaniu poziomym.”
2	Pyt.	W punkcie g. pkt 3.1 jest mowa o zapewnieniu wentylację oraz klimatyzację. Czy oprócz tego jeszcze jakieś Państwo przewidują klimatyzatory?
	Odp.	W projekcie należy przewidzieć montaż nowego klimatyzatora w serwerowni.
3	Pyt.	Czy nowe pomieszczenie pod serwerownia zakłada jego adaptację - podłogi techniczne, wykładziny antyelektrostatyczne, przeniesiony/nowy klimatyzator, utworzenie/wydzielenie stref pożarowych, kontrola dostępu?
	Odp.	W nowym pomieszczeniu nie będą projektowane podłogi techniczne ani wykładziny antyelektrostatyczne. Podłoga w pomieszczeniu serwerowni jest pokryta płytkami typu gres. Nie planowane jest wydzielenie strefy pożarowej. Należy zaprojektować kontrolę dostępu na poziomie fizycznym i elektronicznym.
4	Pyt.	Czy w ramach zamówienia, wymagają Państwo wykonania inwentaryzacji architektonicznej budynków, czy udostępnią Państwo podkłady/rzuty obiektów oraz kanalizacji teletechnicznej pomiędzy obiektami?
	Odp.	Zamawiający nie wymaga wykonania inwentaryzacji architektonicznej budynków. Gmina Opoczno dysponuje projektem technicznym sieci komputerowej, logicznej i elektrycznej w Urzędzie Miejskim w Opocznie z 1998 roku w wersji tradycyjnej – papierowej, którą może udostępnić do wglądu. Ponadto Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji w wersji elektronicznej dwg i/lub cdr (w zależności od pliku), przy czym dokumentacja w wersji elektronicznej podlega ochronie prawem autorskim, przysługującym autorowi projektu. W związku z powyższym Zamawiający nie posiada do udostępniania i ponownego wykorzystania dokumentacji w wersji elektronicznej.

Z upoważnienia BURMISTRZA

Andrzej Kucprzak
Andrzej Kucprzak