

Projekt „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności

Rejestr zgłoszonych uwag/propozycji w ramach zaopiniowania projektu *Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno* przez instytucje wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 *Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji* (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)

| Lp. | Zgłaszający | Propozycja zmiany wraz z uzasadnieniem | Stanowisko wraz z uzasadnieniem |
|-----|--|---|---|
| 1. | Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Opocznie | Rozmieszczenie projektów należałoby zilustrować na załączniku graficznym, co pozwoliłoby ocenić stopień koncentracji przyszłych działań rewitalizacyjnych i powiązań przestrzennych między nimi. | Uwaga została uwzględniona. W części III, rozdział 2 pkt 2.3. GPR uzupełniono mapę z poglądową lokalizacją planowanych do realizacji projektów podstawowych pn. „Rozmieszczenie przestrzenne projektów podstawowych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji”. |
| 2. | Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Opocznie | Należałoby rozważyć włączenie do Gminnego Programu Rewitalizacji działań w zakresie poprawy jakości przestrzeni publicznych w rejonach: Placu Kościuszki, Placu Zamkowego i Placu Strażackiego wraz z łączącymi je ciągami pieszymi poprzez wymianę posadzki i wyposażenie w obiekty stylowego oświetlenia i małej architektury. Tego typu działania stanowią katalizator pobudzający aktywność zarówno mieszkańców obszaru jak i osób prowadzących w tym rejonie działalność gospodarczą i społeczną, a także podnoszą atrakcyjność terenu dla samych mieszkańców i osób go odwiedzających. Uzyskanie efektu podwyższenia standardu przestrzeni publicznej w wyniku działań rewitalizacyjnych zwiększa poziom identyfikacji mieszkańców miasta z tym obszarem. | Uwaga nie została uwzględniona. Uwaga częściowo uwzględniona w projekcie podstawowym nr 5 oraz w poz. 5 przedsięwzięć uzupełniających. |
| 3. | Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Opocznie | Komisja wskazuje na narzędzia określone w ustawie o rewitalizacji dotyczące Specjalnej Strefy Rewitalizacji, jako te, których użycie w znakomity sposób może zwiększyć efektywność przeprowadzenia programu rewitalizacji. | Uwaga nie została uwzględniona. Wskazane narzędzie zostało ujęte w GPR jako możliwość jego wykorzystania przy wdrażaniu procesu rewitalizacji. Zgodnie |

Projekt „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | | z dyspozycją niniejszej ustawy ustanowienie Specjalnej Strefy Rewitalizacji wraz ze szczegółowym zakresem jej regulacji będzie przedmiotem odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Opocznie, która zostanie podjęta na wniosek Burmistrza Opoczna. Jednak możliwość ustanowienia SSR pozostaje jako opcja, która zostanie zrealizowana, o ile wystąpią czynniki potwierdzające zasadność tej decyzji w kontekście optymalnego wykorzystania jej narzędzi. |
| 4. | Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Opocznie | Komisja wnioskuję o rezygnację z projektu podstawowego nr 11 ze względu na nieopłacalność przedsięwzięcia w formie zapisanej w projekcie programu rewitalizacji, a w zamian przystąpienie do realizacji celu publicznego w ramach społecznego budownictwa czynszowego na tym obszarze (wykorzystanie narzędzi przewidywanych dla Specjalnej Strefy Rewitalizacji) i realizowanego w oparciu o miejscowy plan rewitalizacji. | Uwaga nie została uwzględniona. Zakres zaproponowany przez Komisję znacznie wydłuża czas i zwiększa koszty przedsięwzięcia. |
| 5. | Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Opocznie | Komisja wnioskuję o ponowne przeanalizowanie kwestii budowy nowego budynku „Muzeum Płytki Ceramicznej” w następujących aspektach: - lokalizacji – kontrowersyjna z punktu widzenia sąsiedztwa budynku zamku, - nazwy – zbyt powszechna i nie dodająca prestiżu instytucji, - przeznaczonych środków – zbyt duża kwota w stosunku do nakładów przewidzianych na pozostałe projekty podstawowe. Komisja wnosi o rozważenie możliwości zlokalizowania muzeum w już istniejącej zabudowie na obszarze rewitalizacji. | Uwaga została częściowo uwzględniona. W związku z decyzją rozstrzygającą dotyczącą powyższej uwagi dodano zapis w zakresie rzeczowym zadania wskazujący na możliwość „remontu i zaadaptowania budynku do pełnienia funkcji muzeum”. |
| 6. | Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Opocznie | Przeanalizowania wymaga opis stanu istniejącego obiektów i użycia właściwych sformułowań technicznych. | Uwaga nie została uwzględniona. |

Projekt „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności

| | | | |
|----|---|---|--|
| 7. | Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Opocznie | Przededagowania wymaga zapis zawarty na str. 18 i 19 projektu GPR o treści: „Z diagnozy w zakresie sfery społecznej zawartej w <i>Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opoczno</i> ¹⁶ wynika, że w związku ze zmianami ustrojowymi, społecznymi i gospodarczymi zauważalne jest rozwarstwienie społeczeństwa i zubożenie części mieszkańców Opoczna. Pomocy potrzebują głównie rodziny, w których występuje ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie, wielodzietność oraz alkoholizm lub narkomania. Wszystkie te patologie społeczne stanowią zagrożenie dla dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy”. | Uwaga została uwzględniona. |
| 8. | Polska Spółka Gazownicza sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi | Strona 89, tabela 11 przedmiotowego opracowania ppkt 5 5) przyłączenie budynku do istniejącej sieci gazu ziemnego na warunkach określonych przez właściciela sieci gazowej. Sieć gazowa znajduje się w ul. Szpitalnej dz. 475. Zasilenie od dz. 475 do 523/2 i 523/1. | Uwaga nie została uwzględniona. Zakład Gazowniczy sugeruje umieszczenie w dokumencie zbyt dokładnych zapisów. Dokument ten nie może zawierać tak szczegółowych danych. Dopiero na etapie sporządzania dokumentacji technicznej zadania należy podać konkretne, dokładne zapisy dotyczące m.in. sieci gazowej do której należy dokonać przyłączenia danego budynku. |
| 9. | Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi (w imieniu Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) | Treść opracowania jest trudna do oceny, ze względu na łączenie ogólnych zagadnień strukturalnych z problemami dotyczącymi pojedynczych budynków. Rozpoznanie budynków jest w części obiektów mało systematyczne (np. analiza drobnych detali jak rynny czy kaloryfery z jednoczesną oceną części struktury budowlanej, w tym elementów konstrukcji całego budynku). Należy przy tym zaznaczyć, że budynki zabytkowe wymagają odrębnego, szczegółowego potraktowania, z wykonaniem stosownych badań architektonicznych, konserwatorskich, archeologicznych. Ogólna formuła opracowania nie powinna być miejscem definiowania szczegółowych prac remontowych w zabytkach, wskazując jedynie istnienie problemu i potrzebę jego rozwiązania. Projekt zbyt pobieżnie odnosi się do rozwiązań urbanistycznych i zieleni urządzonej. Rozwinięcia wymaga | Uwaga nie została uwzględniona. Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji wykonana została w oparciu o dostępne dane/informacje (w tym dokumentację techniczną dotyczącą konkretnych obiektów) w celu pokazania skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych w zakresie sfery technicznej. Największe znaczenie ma jednak analiza problemów społecznych, dlatego jest to głównym zakres opisów zawartych |

Projekt „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | | zwłaszcza analiza sylwety miasta z rozproszoną, współczesną zabudową i obiektami przemysłowymi o znacznej skali, które konkurują z tradycyjną zabudową i dominantami obiektów sakralnych. | w dokumencie. |
| 10. | Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi (w imieniu Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) | Uporządkować należy przestrzeń ul. 17 stycznia – wtórnie utworzonej arterii przecinającej pierwotną strukturę miasta, częściowo odsłaniającej podwórza i budynki oficynowe, z zabudową o niskim standardzie architektonicznym. | Uwaga nie została uwzględniona. Ulica 17-stego Stycznia jest drogą wojewódzką. Budynki usytuowane przy tej drodze w większości (poza budynkiem muzeum) stanowią własność prywatną. W toku przeprowadzonego otwartego naboru fiszek projektowych na projekty planowane do realizacji na obszarze rewitalizacji, nie wpłynęła żadna informacja dotycząca działań planowanych do zrealizowania przez właścicieli tych budynków. |
| 11. | Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi (w imieniu Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) | Z uwagi na położenie Opoczna nad rzeką Wąglanką należy wziąć pod uwagę możliwość poszerzenia zakresu opracowania o tereny nadrzeczne. Korzystne byłoby zagospodarowanie tego obszaru w formie bulwaru z urządzoną zielenią, małą architekturą, ścieżkami pieszo-rowerowymi itp. Pozwoliłoby to na wykorzystanie naturalnego potencjału miejsca oraz „otwarcie” miasta na dolinę rzeki. | Uwaga nie została uwzględniona. Zaproponowane do realizacji działania częściowo zawarte są w projekcie podstawowym 2, jak również uwzględniono je jako element zadań uzupełniających. |
| 12. | Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi (w imieniu Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) | W tekście występują nieścisłości językowe. | Uwaga nie została uwzględniona. Ostatecznie zostanie to uwzględnione w dokumentacji technicznej poszczególnych działań rewitalizacyjnych. |
| 13. | Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi | W tekście występują nieścisłości językowe, np.: „wymiana elewacji” (na str. 43) zamiast „remont elewacji” | Uwaga została uwzględniona. |

Projekt „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności

| | | | |
|-----|--|--|---|
| 14. | Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi (w imieniu Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) | W tekście występują nieścisłości językowe, „Od strony południowej szkoła została dobudowana w 2008 r.” (str. 50) – do czego (?) | Uwaga została uwzględniona. Zmieniono brzmienie zapisu na: „Szkoła została rozbudowana w 2008 r.”. |
| 15. | Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi (w imieniu Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) | O ile zakres opracowania dotyczy całej gminy, a nie tylko administracyjnych granic miasta Opoczna, należałoby wówczas, włączyć do Gminnego Programu Rewitalizacji inne, często zaniedbane obiekty i tereny o wysokich walorach kulturowych z terenu gminy, jak: zespoły dworskie w Januszewicach, Zameczku i Mroczkowi Gościńnym, obiekty sakralne w Libiszowie i Kraśnicy wraz z otoczeniem oraz układy ruralistyczne ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków. W miejscowościach tych zachowały się ostatnie relikty tradycyjnej zabudowy drewnianej, charakterystycznej dla regionu i ich ochrona jest niezbędna w obliczu współczesnych zagrożeń. | Uwaga nie została uwzględniona. Wskazane tereny położone są poza obszarem rewitalizacji wyznaczonym uchwałą Rady Miejskiej w Opocznie . |
| 16. | Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (Departament Polityki Regionalnej) w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego | tabela 1 (s.12) Biorąc pod uwagę zapisy tabeli 1 (s.12), pragnę zwrócić uwagę, że <i>Program</i> wpisuje się także w: 1. <i>Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego:</i> Cel główny: Kształtowanie tożsamości regionalnej z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych regionu. Kierunek działań: Zachowanie i ochrona materialnych i niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturowego oraz krajobrazu kulturowego województwa oraz wzrost atrakcyjności turystycznej województwa. 2. <i>Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020:</i> Filar III „Spójność przestrzenna” Cel operacyjny 9. Zrównoważony system osadniczy. Strategiczny kierunek działań 9.2. Wspieranie procesów rewitalizacji i poprawa ładu przestrzennego. Ponadto, w tabeli 1 w części poświęconej <i>Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020</i> . Filar II „Spójność społeczna”, wymienia się Cel operacyjny 2. Wysoki poziom kapitału społecznego i silne społeczeństwo obywatelskie, podczas gdy w samym | Uwaga została uwzględniona. |

Projekt „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | | dokumentem jest to Cel operacyjny 4. | |
| 17. | Orange Polska S.A. | <p>Wnosimy o ujęcie w studium:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Możliwości kompleksowej realizacji sieci teletechnicznej OPL S.A zapewniającej pełną obsługę wszystkich istniejących i projektowanych obszarów zabudowy, a także poza tymi obszarami, zgodnie z wyrażonymi przez społeczeństwo lub gospodarkę potrzebami. 2. Usytuowania tej sieci w liniach rozgraniczających dróg i ciągów pieszych. 3. W sytuacjach uzasadnionych względami technicznymi, bezpieczeństwa lub innymi wynikającymi z potrzeb społeczno-gospodarczych, sytuowanie tejże sieci poza liniami rozgraniczającymi dróg, z zachowaniem odrębnych przepisów i po uzgodnieniu z właścicielami terenu. 4. Możliwości lokalizacji naziemnych obiektów kubaturowych urządzeń telekomunikacyjnych w uzasadnionych technicznie lokalizacjach, jako obiektów wolnostojących (na terenie posiadanym lub nabywanym przez gestora sieci). 5. Dostępu do tych urządzeń i sieci w trybach zwykłej eksploatacji, jak i trybie awaryjnym. 6. Przewidzenia w planowanym zagospodarowaniu, odpowiednich stref i odległości ujętych w stosownych normach i przepisach – odnośnie teletechnicznych sieci podziemnych i nadziemnych. 7. Możliwości zmiany sieci nadziemnej na podziemną. 8. Dopuszczenia do przebudowy istniejących sieci w razie konfliktu z projektowanym zainwestowaniem terenów, za zgodą gestora sieci. 9. Stworzenia warunków przestrzennych dla zachowania ciągłości powyżej wymienionych działań w celu umożliwienia budowy społeczeństwa informatycznego, uwzględniając potrzeby jego rozwoju gospodarczego, szkolnictwa, handlu i swobodnego przepływu informacji, zgodnie z odpowiednimi Dyrektywami prawodawstwa Unii Europejskiej. | <p>Uwaga nie została uwzględniona. Zaproponowane zapisy są bardzo szczegółowe i nie wymagają ujęcia ich w Gminnym Programie Rewitalizacji.</p> |
| 18. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | <p>I Obszar rewitalizacji – opinia PGK w zakresie wodociągów i kanalizacji Plac Kościuszki 15 dz. nr 455 obręb 13 „Dom Esterki” 1) do wymiany przyłącze wodociągowe Ø 50mm stal., mb – 30 (ze stali na PE-HD) do wodomierza głównego zlokalizować wewnątrz budynku. Orientacyjny koszt – 4.500 zł/netto. 2) do wymiany przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø 150mm z rur kamionkowych</p> | <p>Uwaga nie została uwzględniona. Zaproponowane działania obejmują okres realizacji GPR, jednak zapisy są bardzo szczegółowe i nie wymagają ujęcia ich w dokumencie.</p> |

Projekt „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności

| | | |
|--|--|--|
| | <p>(na PVC Ø 160 lub Ø 200 PVC), mb – 28 (wraz z odcinkiem do piwnicy budynku) plus 2 szt. st. rew. Orientacyjny koszt – 7.500 zł/netto.</p> <p>3) wody opadowe z terenu i dachu budynku odprowadzić do kanalizacji deszczowej Ø 200mm w ul. Inowłodzkiej lub powierzchniowo w kierunku w/w ulicy. „Plac Zamkowy” dz. nr 575/2 obręb 13</p> <p>1) do wymiany przyłącze wodociągowe Ø 50mm stal., mb – 75 (ze stali na PE-HD) na odcinku od Pl. Kościuszki do wysokości dz. nr 575/1 w chodniku wykonać odcinek sieci Ø 110 PE-HD mb – 50 wraz z hydrantem p-poż oraz przyłącze do Zamku – Muzeum Regionalne o długości 25 mb. Orientacyjny koszt – 17.500 zł/netto.</p> <p>2) do przebudowy odcinek kanalizacji deszczowej na terenie Placu Zamkowego na dz. nr 622/1, 575/2; długość około 100 mb średnicy Ø 400mm z odprowadzeniem wód opadowych z terenu Placu Zamkowego i dachów budynku Muzeum Regionalnego i włączeniem do k.d. 800mm. Orientacyjny koszt – 40.000 zł/netto.</p> <p>3) na przyłączy k.s. na terenie dz. nr 575/2 przy tarasie budynku na załamaniu k.s. wybudować st. rew. Ø 1000 w celu konserwacji i czyszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej z budynku Muzeum Regionalnego. Orientacyjny koszt – 2.500 zł/netto. „ulica Kołomurna” dz. nr 465, 623 obręb 13</p> <p>Jest wymieniona sieć wodociągowa Ø 110 PVC wraz z przyłączem. Jest kanalizacja sanitarna Ø 200 kam. Stan techniczny dobry. Brak kanalizacji deszczowej – wąska ulica nie ma możliwości technicznych do wybudowania. Spływ wód opadowych powierzchniowy.</p> <p>„parking przy ulicy Szewskiej” dz. nr 582 obręb 13</p> <p>1) Działka nr 582 jest wyposażona w dwa przyłącza wodociągowe Ø 50 stal. połączone od ul. Szewskiej oraz dwa przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 150 kam. podłączone do sieci ulicznej Ø 200mm kamionkowej w ul. Szewskiej.</p> <p>2) Na terenie działki znajduje się przyłącze kanalizacji deszczowej Ø 100 mm z rur betonowych.</p> <p>„Plac Kościuszki Nr 20” dz. nr 571, 572 obręb 13</p> <p>Uwaga: z mapy PGK wynika, iż dz. nr 571, to jest budynek przy Pl. Kościuszki 1, natomiast działka nr 572, to budynek przy ul. Kowalskiego 2. Pl. Kościuszki Nr 20, to działka Nr 569.</p> | |
|--|--|--|

Projekt „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | | <p>1) do wymiany przyłącze wodociągowe Ø 50mm stal. oc., mb – 12 od sieci Ø 150 do wodomierza w budynku. Koszt orientacyjny – 2.300 zł/netto.</p> <p>2) budynek dz. nr 569 wyposażona w dwa przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 150mm kam. Stan techniczny dobry.</p> <p>3) wody deszczowe, opadowe i roztopowe można odprowadzić do istniejącego kanału deszczowego w ul. Pl. Kościuszki, Kowalskiego lub powierzchniowo.</p> | |
| 19. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | <p>Tab. 6 I obszar rewitalizacji „ul. Partyzantów” dz. nr 189/2, 189/3 obręb 13 „ul. Limanowskiego” dz. nr 330/6 obręb 13</p> <p>1) W w/w ulicach znajduje się nowa sieć wodociągowa Ø 160 PVC wraz z przyłączami przebiegająca w chodniku od strony zachodniej w ul. Partyzantów oraz w chodniku i częściowo w ulicy Limanowskiego od strony północnej. W ulicy Partyzantów na wysokości Nr 15 znajduje się źródło uliczne, jak również w ul. Limanowskiego na wysokości Nr 34-36 sprawne technicznie.</p> <p>2) W ulicy Partyzantów w osi jezdni umiejscowiona jest kanalizacja sanitarna Ø 200mm z rur kamionkowych sprawna technicznie, od strony wschodniej przebiega kanalizacja deszczowa Ø 400 i Ø 500mm. Należałoby wymienić i uzupełnić – dobudować wpustów ulicznych. W części ulicy Limanowskiego od ulicy Partyzantów do ulicy Park Tysiąclecia przebiega k. d. Ø 1000mm , stan techniczny dobry. Na wysokości ulicy Łaziennej w ulicy Limanowskiego od Nr 14-12 przebiega kan. deszczowy Ø 300mm do wymiany, przebudowy. Długość – 80 mb z odprowadzeniem do ulicy Łaziennej.</p> <p>„ulica Wałowa” dz nr 34/2 obręb 19</p> <p>1) W w/w ulicy znajduje się nowo wybudowana sieć wodociągowa Ø 110 PVC z przyłączami do posesji na wysokości Zalewu znajduje się jedno źródło uliczne. Uwaga: „Ze względu na teren rekreacyjno-sportowy nie należałoby wybudować dodatkowego źródła ulicznego.</p> <p>2) W/w ulica jest wyposażona w sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 PVC. Uwaga: Brak stałych punktów (budynku, WC, toalet, natrysków, itp.).</p> <p>3) W w/w ulicy brak jest kanału deszczowego wzdłuż ulicy kanał deszczowy Ø 400 przecina ulicę na wysokości działki nr 22 oraz drugi odc. kanału deszczowego Ø 600 przecina ulicę Wałową na wysokości dz. nr 99/5.</p> | <p>Uwaga nie została uwzględniona. Zaproponowane działania obejmują okres realizacji GPR, jednak zapisy są bardzo szczegółowe i nie wymagają ujęcia ich w dokumencie.</p> |

Projekt „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | | <p>W w/w ulicach wzdłuż ścieżek rowerowych należy uzupełnić, wymienić uzbrojenie wod. - kan., t. j. skrzynki uliczne zasuw, włazy żel., st. kan. wyregulować do poziomu terenu chodników, jezdni i ścieżek rowerowych.</p> <p>Ponadto przed wykonaniem nowych nawierzchni chodników, ulic, skwerów należałoby dokonać wymiany lub renowacji sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.</p> | |
| 20. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | <p>Wykonane wymiany sieci wodociągowej żeliwnej Ø 150mm kielichowej oraz przyłączy wodociągowych z rur stalowych Ø 50mm zawartych w obszarze objętym rewitalizacją centrum Opoczna:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ul. Sobieskiego (od nr 1-5) rok budowy 1957 wA 150 żel. mb – 150 przyłącza – 95 mb 2) ul. Piaseczna rok budowy 1958 wA 80 żel. mb – 90 przyłącza – 65 mb 3) ul. Pl. Kościuszki rok budowy 1957 wA 150 żel. mb – 280 przyłącza – 285 mb 4) ul. Pl. Zamkowy rok budowy 1958 wA 50 żel. mb – 95 przyłącza – 45 mb 5) ul. Kowalskiego rok budowy 1957 wA 150 żel. mb – 100 przyłącza – 55 mb 6) ul. Szewska rok budowy 1964 wA 150 żel. mb – 105 przyłącza – 75 mb 7) ul. Kościelna rok budowy 1957 wA 150 żel. mb – 175 przyłącza – 140 mb 8) ul. Piwna rok budowy 1958 wA 80 żel. mb – 35 przyłącza – 25 mb 9) ul. Staromiejska rok budowy 1959 wA 150 żel. mb – 180 przyłącza – 125 mb 10) ul. Kazimierza Wielkiego rok budowy 1957 wA 150 żel. mb – 150 przyłącza – 35 mb 11) ul. 17-ego Stycznia rok budowy 1957 wA 150 żel. mb – 70 przyłącza – 35 mb <p>Ogółem: mb – 1320 przyłącza – 980 mb</p> <p>Prognozowany koszt wymiany sieci wodociągowej to około: 660.000 zł/netto. Prognozowany koszt wymiany przyłączy wodociągowych to około: 245.000 zł/netto Ogółem: 905.000 zł/netto</p> <p>Proponowany termin realizacji: 2019–2022 rok.</p> <p>W/w prace należy wykonać przed budową nowych nawierzchni, chodników i ulic.</p> <p>Wykonanie renowacji sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 kamionkowej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w zawartym obszarze objętym rewitalizacją centrum Opoczno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ul. Sobieskiego rok budowy 1968 k.s. Ø 200 kam. mb – 85 przyłącza – 70 mb 2) ul. Piaseczna rok budowy 1975 k.s. Ø 200 kam. mb – 95 przyłącza – 35 mb 3) ul. Pl. Kościuszki rok budowy 1966 k.s. Ø 200 kam. mb – 240 przyłącza – 215 mb 4) ul. Pl. Zamkowy rok budowy 1966 k.s. Ø 200 kam. mb – 80 przyłącza – 40 mb 5) ul. Kowalskiego rok budowy 1966 k.s. Ø 200 kam. mb – 115 przyłącza – 45 mb 6) ul. Kościelna rok budowy 1963 k.s. Ø 200 kam. mb – 145 przyłącza – 160 mb | <p>Uwaga nie została uwzględniona. Zaproponowane działania obejmują okres realizacji GPR, jednak zapisy są bardzo szczegółowe i nie wymagają ujęcia ich w dokumencie.</p> |

Projekt „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności

| | | |
|--|---|--|
| | <p>7) ul. Szewska rok budowy 1967 k.s. Ø 200 kam. mb – 110 przyłącza – 75 mb 8) ul. Piwna rok budowy 1970 k.s. Ø 150 kam. mb – 60 przyłącza 20 mb 9) ul. Kołomurna rok budowy 1970 k.s. Ø 200 kam. mb – 200 przyłącza 120 mb 10) ul. Kazimierza Wielkiego rok budowy 1969 k.s. Ø 200 kam. mb – 80 przyłącza – 30 mb 11) ul. Staromiejska rok budowy 1970 k.s. Ø 200 kam. mb – 180 przyłącza – 65 mb 12) Kolektor sanitarny rok budowy 1970 k.s. Ø 500 kam. mb – 2200 od ul. Kuligowskiej do Oczyszczalni Ogółem: mb – 3590 przyłącza – 875 mb Prognozowany koszt renowacji bezwykopowej lub metodą odkrywkową sieci k.s. Ø 200 – 500mm to około: 2.756.000 zł/netto. Prognozowany koszt renowacji przyłączy to około: 263.000 zł/netto. Proponowany termin realizacji to lata: 2019–2023.</p> | |
|--|---|--|

Burmistrz Opoczna

/-/ Rafał Kądziała