

**Dotyczy Zaproszenia do złożenia oferty z dnia 10.04.2019**

**Zmiana zapisu:**

**pkt. 2. Opis przedmiotu zamówienia ppkt d)**

**jest:**

**Hydroantracyt N 3,15mm-5,6mm**

**winno być:**

**Hydroantracyt N 0,80mm-1,60mm**

**ZŁOŻA DLA FILTRÓW FIBER DOME  
PRODUKCJI DINOTEC**

**Złoże wysokości 1200 mm**

**Złoże filtracyjne wielowarstwowe - zgodnie z normą DIN 19623**

Średnica/ powierzchnia filtracji	100 mm 3,15-5,60	150 mm 2,00-3,15	350 mm 0,40-0,80	600 mm HYDROANRACYT N 0,80-1,60
	kg	kg	kg	kg
1600 / 2,01 m <sup>2</sup>	302	452	1055	880
1800 / 2,54 m <sup>2</sup>	381	572	1334	1113

**DYREKTOR**  
Krytej Pływalni  
"Opoczyńska Fala"

Katarzyna Dereweda - Jankowska