

TT/167/2014

Warunki Techniczne na wykonanie przyłącza wodociągowego do istniejących budynków na dz. nr 4564/4 w Końskich przy ul. Kieleckiej dla POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII w Końskich, z siedzibą ul. Kielecka 5, 26 – 200 Końskie.

Projekt wykonać po uzyskaniu stosownych pisemnych zgód właścicieli dz. 4563/11, 4563/12

1. Włączenie do sieci wodociągowej \varnothing 225 mm PE zaprojektować poprzez montaż trójnika \varnothing 200/80/200 mm.
2. Zaprojektować zasuwę odcinającą, bezgniazdową z miękko uszczelniającym klinem z nawulkanizowaną powłoką z EPDM, potrójnym uszczelnieniem trzpienia, pełnym przelotem, z obudową i skrzynką uliczną usytuowaną do 2m od miejsca włączenia.
3. Pomiar zużycia wody o ciśnieniu wymaganym dla zaopatrzenia w wodę nieruchomości odbywać się będzie poprzez wodomierz (klasa C lub B). Wodomierz zainstalowany w budynku i umocowany w konsoli wodomierzowej (PN-B-10720).
4. Za zestawem wodomierzowym (bezpośrednio za drugim zaworem) należy zaprojektować filtr siatkowy i zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru dobrany wg wyposażenia instalacji i rodzaju urządzeń (PN-92/B-01706 oraz PN-EN1717).
5. Na projektowanym przyłączy usytuować hydrant p. poż. wraz z zasuwą, obudową i skrzynką uliczną.
6. Przyłącze wodociągowe zaprojektować z rur PE na ciśnienie 1,0 MPa o średnicy wynikającej z obliczeń.
7. Nad przyłączem na warstwie zagęszczonej obsypki układać taśmę ostrzegawczą – lokalizacyjną koloru niebieskiego z zatopioną wkładką metalową.
8. Minimalne przykrycie przyłącza wodociągowego – 1,6 m.
9. Wzdłuż trasy przyłącza wodociągowego należy pozostawić pas terenu szer. 2,0 m wolny od elementów zagospodarowania, nie obsadzony drzewami ani krzewami.
10. Przedsiębiorstwo zapewnia dostawę wody z istniejącej sieci wodociągowej.
11. Trasę przyłącza kanalizacyjnego należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Końskich.
12. Opracowanie techniczne przyłącza wodociągowego należy uzgodnić branżowo w PWiK w Końskich Sp. z o.o.
13. **Odbiór techniczny jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza.** Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem. Warunkiem odbioru technicznego przyłącza jest wykonanie go przez uprawnionego wykonawcę na podstawie jednego z trzech dokumentów:
 - decyzji pozwolenia na budowę (okazanie dziennika budowy),
 - dokumentem wymaganym przy odbiorze technicznym jest przedstawienie potwierdzonego wniosku do zarządcy drogi o umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym i zezwolenie na jego zajęcie w trakcie budowy przyłącza.
 - zgłoszenia (przedstawienie potwierdzonej kopii zgłoszenia),
 - planu sytuacyjnego z opisem budowy przyłącza.
14. W przypadku, gdy przyłącze zaprojektowane jest w pasie drogowym należy uzyskać zgodę na umieszczenie w pasie drogowym i zezwolenie na jego zajęcie w trakcie budowy przyłącza.

15. Montaż wodomierza głównego i plombowanie wykonuje Przedsiębiorstwo na własny koszt.

16. Powyższe warunki wydaje się na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę danych, pod warunkiem nienaruszania praw osób trzecich.

Powyższe Warunki Techniczne ważne są dwa lata od daty wystawienia.

INSPEKTOR
Nadzór Wykonawstwa
Mariusz Wijas

Wiceprezes Zarządu
mgr inż. Krzysztof Ciupa

Modliszewice dn. 18.08.2014

TT/168/2014

Warunki Techniczne na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do istniejących budynków na dz. nr 4564/4 w Końskich przy ul. Kieleckiej dla POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII w Końskich z siedzibą ul. Kielecka 5, 26 – 200 Końskie.
Projekt wykonać po uzyskaniu stosownych pisemnych zgód właścicieli działek.

1. Przyłącze kanalizacyjne zaprojektować z rur PVC – U, PP o średnicy wynikającej z obliczeń. Minimalny spadek – 2 %.
2. Włączenie do sieci poprzez studnię 257,87/256,51.
3. Na przykanaliku zaprojektować trójnik lub studzienkę rewizyjną na terenie posesji.
4. W przypadku, gdy rzędna przykanalika będzie zbliżona do rzędnej dna studzienki rewizyjnej w ulicy należy zaprojektować urządzenie zabezpieczające przed cofaniem się ścieków do budynku.
5. Przedsiębiorstwo zapewnia odbiór ścieków.
6. PWiK w Końskich Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez cofki wód spiętrzonych w kanałach wynikłe z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa.
7. Trasę przyłącza kanalizacyjnego należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Końskich.
8. Opracowanie techniczne przyłącza kanalizacyjnego należy uzgodnić branżowo w PWiK w Końskich Sp. z o.o.
9. Dokumentem wymaganym przy odbiorze technicznym jest przedstawienie potwierdzonego wniosku do zarządcy drogi o umieszczenie przyłącza kanalizacyjnego w pasie drogowym i zezwolenie na jego zajęcie w trakcie budowy przyłącza.
10. W przypadku, gdy przyłącze zaprojektowane jest w pasie drogowym należy uzyskać zgodę na umieszczenie w pasie drogowym i zezwolenie na jego zajęcie w trakcie budowy przyłącza.
11. W przypadku, gdy inwestor odprowadzał będzie ścieki przemysłowe lub ich mieszaninę to ich jakość powinna odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136 poz. 964). W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości należy zaprojektować urządzenie do podczyszczania ścieków, które eksploatuje dostawca ścieków.
12. Powyższe warunki wydaje się na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę danych, pod warunkiem nienaruszania praw osób trzecich.

W przypadku braku możliwości podłączenia metodą grawitacyjną zaprojektować metodę pompową.

Powyższe Warunki Techniczne ważne są dwa lata od daty wystawienia.

INSPEKTOR
Nadzoru Budowlanego
Mariusz Wijas

Wiceprezes Zarządu
mgr inż. Krzysztof Ciupa

Modliszewice dn. 18.08.2014

TT/169/2014

Warunki Techniczne na odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków, oraz terenów utwardzonych w Końskich przy ul. Kielecka dz. 4564/4 dla POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII w Końskich z siedzibą ul. Kielecka 5, 26 – 200 Końskie.

Projekt wykonać po uzyskaniu stosownych zgód właścicieli działek.

1. Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej w ul. PCK.
2. Przyłącze kanalizacji deszczowej zaprojektować poprzez studzienkę osadczą do studzienki rewizyjnej 256,99/255,44. Minimalny spadek – 2 %.
3. Przyłącza zaprojektować z rur PCV-U – średnica wynikająca z obliczeń.
4. Ewentualne wpusty uliczne zaprojektować z odstożnikami.
5. PWiK w Końskich Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez cofki wód spiętrzonych w kanałach wynikłe z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa.
6. Trasę przyłącza należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Końskich.
7. Opracowanie techniczne przyłącza należy uzgodnić branżowo w PWiK w Końskich Sp. z o.o.
8. **Odbiór techniczny jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza.** Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem. Warunkiem odbioru technicznego przyłącza jest wykonanie go przez uprawnionego wykonawcę na podstawie jednego z trzech dokumentów:
 - decyzji pozwolenia na budowę (okazanie dziennika budowy),
 - dokumentem wymaganym przy odbiorze technicznym jest przedstawienie potwierdzonego wniosku do zarządcy drogi o umieszczenie przyłącza kanalizacyjnego w pasie drogowym i zezwolenie na jego zajęcie w trakcie budowy przyłącza,
 - zgłoszenia (przedstawienie potwierdzonej kopii zgłoszenia),
 - planu sytuacyjnego z opisem budowy przyłącza.
9. W przypadku, gdy przyłącze zaprojektowane jest w pasie drogowym należy uzyskać od zarządcy drogi zgodę na jego zajęcie.
10. Powyższe warunki wydaje się na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę danych, pod warunkiem nienaruszania praw osób trzecich.

Powyższe Warunki Techniczne ważne są dwa lata od daty wystawienia.

INSPEKTOR
Nadzoru Budowlanego
Mariusz Wijas

Wiceprezes Zarządu
mgr inż. Krzysztof Ciupa

