



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ELBLĄGU**

ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg; tel./fax. (055) 232-74-31, tel. (055) 232-32-60,
adres strony BIP – <http://psseelblag.nowybip.pl> mail: psse.elblag@sanepid.olsztyn.pl

Elbląg, 16.12.2019 r.

HK.4410.445.2019.WK.1

Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko
Plac Wolności 3
82-340 Tolkmicko

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie sprawozdań z wyników badań, realizowanych według ustalonego przez Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku przy ul. Do Wałów 1 harmonogramu pobierania próbek wody do badań na 2019 rok, **w wodociągu sieciowym Chojnowo**, zatwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu w dniu 26.11.2018 r., jak również na podstawie prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Elblągu, zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), monitoringu jakości wody w przedmiotowym wodociągu,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu stwierdza:

przydatność wody do spożycia

Przeprowadzona kontrola jakości wody, pobranej do badań w dniu 21.01.2019 r. przez próbkobiorcę PSSE w Elblągu i analiza próbek wykonana w WSSE w Olsztynie Laboratorium w Elblągu, posiadającym znak akredytacji AB 618, jak również ocena Sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w dniu 26.04.2019 r. w Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. w Gdyni, posiadającym znak akredytacji AB 079, na zlecenie administratora wodociągu, wykazały, że w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych (obejmujących również oznaczenie enterokoków) i fizykochemicznych grupy A z załącznika nr 2, jakość wody odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w załączniku nr 1 w częściach: A i C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ponadto PPIS w Elblągu przypomina, że zgodnie z § 15 ust. 1 i ust. 2 oraz z częścią D załącznika nr 4 obowiązującego rozporządzenia, termin wykonania kolejnego pomiaru stężenia trytu i izotopów radu: Ra-226 i Ra-228 upływa **16.08.2022 r.** natomiast radonu **16.08.2027 r.**

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Otrzymują:

1. Adresat (ePUAP)
2. aa

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej (ePUAP)
ul. Do Wałów 1, 82-340 Tolkmicko

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ELBLĄGU**

ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg; tel./fax. (055) 232-74-31, tel. (055) 232-32-60,
adres strony BIP – <http://psseelblag.nowybip.pl> mail: psse.elblag@sanepid.olsztyn.pl

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE